

#88565#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3421  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33514  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2024	0,095	3,47	24	0	67,1	44	-
25.05.2024	0,095	3,45	24	0	67,1	44	-
26.05.2024	0,089	3,32	24	0	67,2	44,4	-
27.05.2024	0,091	3,39	24	0	67	44,2	-
28.05.2024	0,093	3,37	24	0	67,4	44	-
29.05.2024	0,091	3,37	24	0	67,1	44,3	-
30.05.2024	0,091	3,42	24	0	66,9	44,2	-
31.05.2024	0,094	3,4	24	0	67,3	44,1	-
01.06.2024	0,096	3,47	24	0	67,4	44	-
02.06.2024	0,088	3,29	24	0	67,2	44,5	-
03.06.2024	0,09	3,39	24	0	66,8	44,3	-
04.06.2024	0,091	3,36	24	0	67,3	44,2	-
05.06.2024	0,095	3,43	24	0	67,3	44,1	-
06.06.2024	0,094	3,43	24	0	67,1	44	-
07.06.2024	0,054	2,21	24	0	63,4	44,6	-
08.06.2024	0,035	1,46	24	0	63,2	47	-
09.06.2024	0,033	1,47	24	0	62,8	47,9	-
10.06.2024	0,036	1,53	24	0	63,3	47,1	-
11.06.2024	0,038	1,65	24	0	63,4	47,2	-
12.06.2024	0,034	1,5	24	0	63,1	47,2	-
13.06.2024	0,035	1,55	24	0	63,2	46,8	-
14.06.2024	0,035	1,65	24	0	62,9	47,3	-
15.06.2024	0,037	1,51	24	0	63,2	46,5	-
16.06.2024	0,033	1,46	24	0	63,1	47,5	-
17.06.2024	0,034	1,58	24	0	63,1	47,2	-
18.06.2024	0,034	1,46	24	0	63,4	47,3	-
19.06.2024	0,046	2,02	23,99	128	63,7	47,2	-
20.06.2024	0,036	1,51	24	0	63	46,4	-
21.06.2024	0,033	1,55	24	0	63,1	47,8	-
22.06.2024	0,037	1,59	24	0	63,2	46,7	-
23.06.2024	0,033	1,58	24	0	62,7	48	-
Итого:	1,916	74,84	743,99	0	0	0	0
Гкал	1,648						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2024	1879,539	60631,82	147660,78
23.06.2024	1881,455	60706,66	148404,76

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2024 13:17:24