

#23811#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,086	4,01	24	0	64,6	46,2	-
25.06.2021	0,089	3,96	24	0	65	46	-
26.06.2021	0,087	3,96	24	0	64,9	46	-
27.06.2021	0,087	3,96	24	0	64,8	46	-
28.06.2021	0,09	4,02	24	0	64,9	45,9	-
29.06.2021	0,091	4,13	24	0	64,6	45,9	-
30.06.2021	0,089	4,04	24	0	64,7	45,9	-
01.07.2021	0,086	3,91	24	128	65	46	-
02.07.2021	0,086	3,93	24	0	64,8	46	-
03.07.2021	0,089	4,14	24	0	64,3	46	-
04.07.2021	0,088	4,05	24	0	64,6	46,1	-
05.07.2021	0,09	4,11	24	0	64,6	46	-
06.07.2021	0,087	3,93	24	0	65	46	-
07.07.2021	0,081	3,59	24	0	64,6	44,8	-
08.07.2021	0,088	3,99	24	0	64,7	45,9	-
09.07.2021	0,085	3,96	24	0	64,3	46,1	-
10.07.2021	0,086	3,94	24	0	64,6	46	-
11.07.2021	0,085	3,98	24	0	64,3	46,1	-
12.07.2021	0,086	3,91	24	0	64,8	46	-
13.07.2021	0,078	3,56	24	0	62,2	44,8	-
14.07.2021	0,085	3,88	24	0	64,7	45,9	-
15.07.2021	0,069	3,52	24	0	57,3	42,5	-
16.07.2021	0,086	4,16	24	0	63,6	46,1	-
17.07.2021	0,083	4,17	24	0	63,4	46,2	-
18.07.2021	0,084	4,26	24	0	63,3	46,4	-
19.07.2021	0,086	4,36	24	0	63,1	46,3	-
20.07.2021	0,082	6,34	24	0	60,2	45,2	-
21.07.2021	0,003	0,77	24	0	30,6	32	-
22.07.2021	0	0	24	0	23,7	23	-
23.07.2021	0	0,01	24	0	22,8	21,4	-
Итого:	2,312	110,55	720	0	0	0	0
Гкал	1,988						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2021	1505,259	50158,22	123409,76
23.07.2021	1507,571	50268,77	124129,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2021 9:11:06