

# #28985#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3421  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33514  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
23.07.2023	0,092	3,87	24	0	65,1	44,8	-
24.07.2023	0,092	3,86	24	0	65,1	44,8	-
25.07.2023	0,096	3,92	24	0	65,3	44,6	-
26.07.2023	0,092	3,84	24	0	65,2	44,8	-
27.07.2023	0,096	4,06	24	0	64,8	44,6	-
28.07.2023	0,095	3,91	24	0	65,1	44,6	-
29.07.2023	0,094	3,88	24	0	65,2	44,6	-
30.07.2023	0,095	3,91	24	0	65,1	44,6	-
31.07.2023	0,094	3,86	24	0	65,2	44,6	-
01.08.2023	0,096	3,97	24	0	64,8	44,4	-
02.08.2023	0,02	3,1	24	0	36,5	30,1	-
03.08.2023	0	0	24	0	23,1	21,6	-
04.08.2023	0	0	24	0	21,6	20,3	-
05.08.2023	0	0	24	0	21,2	19,9	-
06.08.2023	0	0	24	0	21,1	19,7	-
07.08.2023	0	0,01	24	0	21,1	19,6	-
08.08.2023	0	0	24	0	20,1	19,5	-
09.08.2023	0	0	24	0	20,1	19,2	-
10.08.2023	0	0	24	0	19,7	19	-
11.08.2023	0	0	24	0	19,6	18,9	-
12.08.2023	0	0	24	0	19,6	18,9	-
13.08.2023	0	0	24	0	19,8	19	-
14.08.2023	0	0	24	0	20,2	19	-
15.08.2023	0,028	7,72	24	0	30,4	26,1	-
16.08.2023	0,098	4,06	24	0	64,6	44,1	-
17.08.2023	0,092	3,82	24	0	65,1	44,4	-
18.08.2023	0,098	3,96	24	0	65	44,3	-
19.08.2023	0,093	3,9	24	0	64,9	44,6	-
20.08.2023	0,095	3,91	24	0	65	44,5	-
21.08.2023	0,092	3,8	24	0	65,2	44,6	-
22.08.2023	0,094	3,85	24	0	65,2	44,6	-
23.08.2023	0,094	3,9	24	0	64,9	44,6	-
Итого:	1,746	81,11	768	0	0	0	0
Гкал	1,502						

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
22.07.2023	1755,925	57370,06	140316,78
23.08.2023	1757,671	57451,17	141084,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 10:50:38