

#23804#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК  
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград  
Номер абонента 1870  
Порядковый номер 3421  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33514  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2021	0,118	4,68	24	0	65,4	44	-
25.09.2021	0,116	4,6	24	0	65,5	44,1	-
26.09.2021	0,116	4,66	24	0	65,3	44,2	-
27.09.2021	0,116	4,68	24	0	65,3	44,2	-
28.09.2021	0,123	4,76	24	0	65,6	43,9	-
29.09.2021	0,12	4,65	24	0	65,6	43,9	-
30.09.2021	0,117	4,61	24	0	65,5	43,9	-
Итого:	0,826	32,64	168	0	0	0	0
Гкал	0,71						

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2021	1510,638	50722,27	125615,57
30.09.2021	1511,464	50754,91	125783,57

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 11.10.2021 18:39:26