

#23816#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	0,117	4,91	24	0	64,5	44,2	-
25.09.2022	0,119	5,06	24	0	64,3	44,3	-
26.09.2022	0,114	5,05	24	0	64	44,5	-
27.09.2022	0,117	4,9	24	0	64,6	44,2	-
28.09.2022	0,134	5,14	24	0	64,4	43,5	-
29.09.2022	0,117	5,01	24	0	64,1	44,2	-
30.09.2022	0,119	4,99	24	0	64,4	44,1	-
01.10.2022	0,118	4,94	24	0	64,5	44,1	-
02.10.2022	0,114	5,05	24	0	63,8	44,4	-
03.10.2022	0,116	5,04	24	0	64	44,3	-
04.10.2022	0,121	4,77	24	0	65,3	43,8	-
05.10.2022	0,106	6,01	24	0	63,3	47,2	-
06.10.2022	0,051	3,76	24	0	64,1	53	-
07.10.2022	0,258	7,38	24	0	67,4	39	-
08.10.2022	0,343	9,49	24	0	68	37	-
09.10.2022	0,385	10,77	24	0	68	37,1	-
10.10.2022	0,408	11,52	24	0	68,2	37,5	-
11.10.2022	0,377	10,24	24	0	68,5	36,7	-
12.10.2022	0,384	10,46	24	0	68,4	36,9	-
13.10.2022	0,379	10,31	24	0	68,5	36,9	-
14.10.2022	0,363	10,04	24	0	68	37,1	-
15.10.2022	0,331	9,22	24	0	67,7	36,9	-
16.10.2022	0,288	7,89	24	0	68,2	36,9	-
17.10.2022	0,282	7,9	24	0	68,1	37,5	-
18.10.2022	0,289	7,8	24	0	68,6	36,9	-
19.10.2022	0,425	11,84	24	0	67,9	37,2	-
20.10.2022	0,428	11,98	24	0	68,2	37,6	-
21.10.2022	0,485	14,13	24	0	67,5	38	-
22.10.2022	0,428	12	24	0	68	37,5	-
23.10.2022	0,341	9,31	24	0	68,3	36,7	-
Итого:	7,657	236,91	720	0	0	0	0
Гкал	6,585						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2022	1634,508	54099,73	133070,22
23.10.2022	1642,165	54336,64	133790,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 7:46:06