

#32108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Горбунова 1, Калининград
1870
3421
SKM-01
33514
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2023	0,094	3,89	24	0	65	44,5	-
25.09.2023	0,097	3,92	24	0	65,3	44,3	-
26.09.2023	0,097	3,9	24	0	65,3	44,1	-
27.09.2023	0,098	3,92	24	0	65,3	44,2	-
28.09.2023	0,097	3,9	24	0	65,3	44,2	-
29.09.2023	0,099	4,09	24	0	64,8	44,3	-
30.09.2023	0,096	4,74	24	0	62,2	45	-
01.10.2023	0,094	4,63	24	0	62,3	45	-
02.10.2023	0,1	4,7	24	0	62,6	44,7	-
03.10.2023	0,098	4,58	24	0	62,7	44,6	-
04.10.2023	0,106	5,24	24	0	62	44,8	-
05.10.2023	0,111	5,31	24	0	62,3	44,5	-
06.10.2023	0,114	6,93	24	0	59,9	44,5	-
07.10.2023	0,111	6,36	24	0	61,2	45,2	-
08.10.2023	0,111	5,53	24	0	61,8	44,8	-
09.10.2023	0,115	5,59	24	0	62,1	44,5	-
10.10.2023	0,117	5,02	24	0	63,8	43,9	-
11.10.2023	0,115	5,33	24	0	63,6	44	-
12.10.2023	0,276	10,15	24	0	63,8	39,4	-
13.10.2023	0,353	9,31	24	0	69,3	36,1	-
14.10.2023	0,299	7,54	24	0	70,1	36,4	-
15.10.2023	0,439	11,14	24	0	70,6	36,7	-
16.10.2023	0,517	13,57	24	0	70,5	37,7	-
17.10.2023	0,48	12,12	24	0	71,1	36,9	-
18.10.2023	0,453	11,23	24	0	70,8	36,2	-
19.10.2023	0,607	15,78	24	0	71,4	38,2	-
20.10.2023	0,615	17,14	24	0	69,9	38,5	-
21.10.2023	0,55	14,33	24	0	70,8	37,7	-
22.10.2023	0,434	10,83	24	0	70,9	36,4	-
23.10.2023	0,391	9,69	24	0	70,9	36,2	-
Итого:	7,284	230,41	720	0	0	0	0
Гкал	6,264						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2023	1760,626	57572,5	141828,78
23.10.2023	1767,91	57802,91	142548,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 7:53:59