

#50043#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2023	0,455	11,47	24	0	71	36,9	-
25.10.2023	0,52	13,31	24	0	70,9	37,3	-
26.10.2023	0,576	14,97	24	0	71	37,9	-
27.10.2023	0,578	14,96	24	0	71,2	38	-
28.10.2023	0,584	15,21	24	0	71,3	38,2	-
29.10.2023	0,624	16,71	24	0	71,3	39	-
30.10.2023	0,391	9,75	24	0	70,5	36,1	-
31.10.2023	0,38	9,48	24	0	70,8	36,3	-
01.11.2023	0,489	12,25	24	0	71,1	36,8	-
02.11.2023	0,462	11,69	24	0	71,2	37	-
03.11.2023	0,405	10,02	24	0	70,9	36,2	-
04.11.2023	0,455	11,4	24	0	71	36,6	-
05.11.2023	0,493	12,56	24	0	71,4	37,5	-
06.11.2023	0,425	10,65	24	0	71,2	36,9	-
07.11.2023	0,45	11,26	24	0	71	36,8	-
08.11.2023	0,458	11,69	24	0	70,8	37,1	-
09.11.2023	0,459	11,59	24	0	71,1	37	-
10.11.2023	0,442	11,04	24	0	71,3	36,9	-
11.11.2023	0,448	11,26	24	0	71	37,1	-
12.11.2023	0,472	12,05	24	0	71	37,3	-
13.11.2023	0,526	13,49	24	0	71,5	37,9	-
14.11.2023	0,586	15,26	24	0	71,3	38,2	-
15.11.2023	0,594	15,59	24	0	71,2	38,4	-
16.11.2023	0,626	16,38	24	0	72	39	-
17.11.2023	0,699	17,7	24	0	74,4	40,5	-
18.11.2023	0,649	15,75	24	0	74,7	39,3	-
19.11.2023	0,707	17,48	24	0	75,2	40,4	-
20.11.2023	0,704	17,56	24	0	75	40,6	-
21.11.2023	0,752	17,74	24	0	77,7	41,2	-
22.11.2023	0,705	16,39	24	0	76,9	40	-
23.11.2023	0,634	16,18	24	0	72,3	38,6	-
Итого:	16,748	422,84	744	0	0	0	0
Гкал	14,403						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2023	1767,91	57802,91	142548,78
23.11.2023	1784,658	58225,75	143292,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 7:22:23