

#23802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2021	0,446	12,05	24	0	70,5	38,7	-
25.11.2021	0,497	13,96	24	0	70,4	39,6	-
26.11.2021	0,534	14,9	24	0	71,2	40,4	-
27.11.2021	0,55	15,06	24	0	72,2	40,8	-
28.11.2021	0,589	15,92	24	0	72,9	41	-
29.11.2021	0,61	18,75	24	0	71,4	41	-
30.11.2021	0,611	16,01	24	0	73,4	40,5	-
01.12.2021	0,588	15,09	24	0	74	40,4	-
02.12.2021	0,61	16,35	24	0	72,8	40,6	-
03.12.2021	0,629	20,25	24	0	71,2	40,5	-
04.12.2021	0,644	19,16	24	0	71,9	41,1	-
05.12.2021	0,69	17,66	24	0	75,7	42,1	-
06.12.2021	0,811	18,34	24	0	82	44,1	-
07.12.2021	0,887	18,89	24	0	85,2	44,8	-
08.12.2021	0,934	20,18	24	0	85,3	45,5	-
09.12.2021	0,785	17,83	24	0	80,4	42,6	-
10.12.2021	0,708	16,74	24	0	76,6	40,2	-
11.12.2021	0,728	17,19	24	0	76,8	40,4	-
12.12.2021	0,753	19,48	24	0	75,7	40,8	-
13.12.2021	0,739	17,88	24	0	76	40,4	-
14.12.2021	0,652	16,6	24	0	72,6	38,9	-
15.12.2021	0,581	15,2	24	0	70,8	38	-
16.12.2021	0,554	14,47	24	0	70,6	37,6	-
17.12.2021	0,567	15,08	24	0	70,4	38,1	-
18.12.2021	0,537	13,99	24	0	70,9	38	-
19.12.2021	0,589	15,64	24	0	71	38,7	-
20.12.2021	0,743	17,27	24	0	77,5	40,5	-
21.12.2021	0,782	17,28	24	0	80,2	41,2	-
22.12.2021	0,789	17,07	24	0	80,7	40,9	-
23.12.2021	0,758	17,12	24	0	78,6	40,3	-
Итого:	19,895	501,41	720	0	0	0	0
Гкал	17,11						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2021	1533,97	51366,37	127079,57
23.12.2021	1553,865	51867,78	127799,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 7:42:33