

#64443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2023	0,622	15,9	24	0	72,2	38,5	3,5
25.11.2023	0,696	16,65	24	0	75,8	39,8	-0,2
26.11.2023	0,772	18,04	24	0	78	41,1	-2,4
27.11.2023	0,82	19,02	24	0	79,2	41,9	-7,5
28.11.2023	0,805	17,93	24	0	80,4	41,8	-7,3
29.11.2023	0,828	18,03	24	0	81,3	41,8	-6,5
30.11.2023	0,803	17,64	24	0	80,1	41	-5,4
01.12.2023	0,778	17,96	24	0	77,8	40,5	-
02.12.2023	0,72	16,64	24	0	76,9	39,7	-
03.12.2023	0,728	16,95	24	0	76,8	39,8	-
04.12.2023	0,733	17,15	24	0	76,5	39,8	-
05.12.2023	0,749	16,44	24	0	79	39,8	-
06.12.2023	0,826	17,83	24	0	81	41,1	-
07.12.2023	0,742	16	24	0	79,3	39,5	-
08.12.2023	0,825	17,75	24	0	80,6	40,7	-
09.12.2023	0,811	17,62	24	0	80,4	40,9	-
10.12.2023	0,741	17,03	24	0	77,6	40,1	-
11.12.2023	0,689	16,73	24	0	75	39,6	-
12.12.2023	0,65	16,17	24	0	72,8	38,3	-
13.12.2023	0,676	16,46	24	0	73,9	38,6	-
14.12.2023	0,708	16,19	24	0	76,4	38,8	-
15.12.2023	0,66	18,61	24	0	71,9	38,1	-
16.12.2023	0,615	15,74	24	0	71	37,4	-
17.12.2023	0,532	13,25	24	0	70,9	36,5	-
18.12.2023	0,531	13,55	24	0	70,3	36,6	-
19.12.2023	0,542	14,28	24	0	69,7	37	-
20.12.2023	0,591	15,83	24	0	69,9	37,8	-
21.12.2023	0,609	18,06	24	0	68,6	38,5	-
22.12.2023	0,672	18,2	24	0	70,5	38,7	-
23.12.2023	0,724	18,83	24	0	72,6	39,5	-
Итого:	21,198	506,48	720	0	0	0	0
Гкал	18,23						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2023	1784,658	58225,75	143292,78
23.12.2023	1805,856	58732,23	144012,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 11:49:08