

#145466#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БСК-Сервис, ООО, УК

Беломорская 2, Калининград

4066

3220

ТЭМ-104

1246291

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,134	5,981	5,972	0	5,851	5,908	0	24	24	0	0	70,2	47,4	0	9	5,1	0,1	-
25.07.2025	0,12	5,46	5,45	0	5,339	5,392	0	24	24	0	0	70,4	48	0	9	5,1	0,1	-
26.07.2025	0,104	5,188	5,179	0	5,075	5,121	0	24	24	0	0	69,6	49,2	0	9	5,1	0,1	-
27.07.2025	0,089	4,61	4,605	0	4,511	4,551	0	24	24	0	0	69,7	50	0	9	5,1	0	-
28.07.2025	0,098	4,901	4,892	0	4,796	4,836	0	24	24	0	0	69,6	49,3	0	9	5,1	0	-
29.07.2025	0,138	6,048	6,035	0	5,914	5,973	0	24	24	0	0	70,5	47,3	0	9	5,1	0	-
30.07.2025	0,112	5,341	5,328	0	5,224	5,27	0	24	24	0	0	70	48,6	0	9	5,1	0	-
31.07.2025	0,117	5,465	5,453	0	5,344	5,393	0	24	24	0	0	70,5	48,8	0	9	5,1	0	-
01.08.2025	0,099	5,031	5,022	0	4,922	4,964	0	24	24	0	0	70	50	0	9	5,1	0	-
02.08.2025	0,104	5,212	5,2	0	5,097	5,14	0	24	24	0	0	70,2	49,9	0	9	5,1	0	-
03.08.2025	0,079	4,636	4,626	0	4,536	4,567	0	24	24	0	0	69,5	52,2	0	9	5,1	0	-
04.08.2025	0,091	4,711	4,7	0	4,608	4,645	0	24	24	0	0	70,2	50,7	0	9	5,1	0	-
05.08.2025	0,107	5,091	5,079	0	4,979	5,021	0	24	24	0	0	70,4	49,1	0	9	5,1	0	-
06.08.2025	0,108	5,237	5,221	0	5,122	5,163	0	24	24	0	0	69,8	48,8	0	9	5,1	0	-
07.08.2025	0,135	6,001	5,984	0	5,87	5,922	0	24	24	0	0	70,3	47,3	0	9	5,1	0	-
08.08.2025	0,133	6,065	6,049	0	5,934	5,985	0	24	24	0	0	69,8	47,5	0	9	5,1	0	-
09.08.2025	0,103	5,157	5,145	0	5,045	5,087	0	24	24	0	0	69,7	49,3	0	9	5,1	0	-
10.08.2025	0,104	5,286	5,272	0	5,173	5,212	0	24	24	0	0	69,3	49,4	0	9	5,1	0	-
11.08.2025	0,104	5,141	5,126	0	5,029	5,067	0	24	24	0	0	69,6	49,1	0	9	5,1	0	-
12.08.2025	0,146	7,199	7,175	0	7,047	7,099	0	24	24	0	0	68,5	47,9	0	9	5,1	0	-
13.08.2025	0,024	19,661	19,58	0	19,401	19,327	0	24	24	0	0	53,8	52,6	0	9	5,1	0	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26	32,2	0	9	5,1	0	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26,1	25,7	0	9	5,1	0	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26,6	25,7	0	9	5,1	0	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,6	25	0	9	5,1	0	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,6	24,4	0	9	5,1	0	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,2	23,8	0	9	5,1	0	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,8	23,4	0	9	5,1	0	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,4	23,2	0	9	5,1	0	-
22.08.2025	0,004	0,199	0,198	0	0,199	0,198	0	24	24	0	0	33	31,4	0	9	5,1	0	-
23.08.2025	0,003	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,7	28,1	0	9	5,1	0	-
Итого:	2,256	127,621	127,291	0	125,016	125,841	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,256																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	266,65	8861,406	8814,644	0	8648,065	8739,279	0	7901,84	0
23.08.2025	268,906	8989,028	8941,936	0	8773,08	8865,119	0	8645,84	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 9:49:30