

#148845#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БСК-Сервис, ООО, УК

Беломорская 2, Калининград

4066

3220

ТЭМ-104

1246291

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,003	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23	25	0	9	5,1	0,1	-
25.08.2025	0	0,115	0,114	0	0,114	0,114	0	22,95	22,95	0	0	20,8	20,5	0	9	5,1	0,1	-
26.08.2025	0,038	26,78	26,669	0	26,633	26,53	0	24	24	0	0	35,3	34	0	9	5,1	0,1	-
27.08.2025	0,109	14,019	13,966	0	13,786	13,787	0	24	24	0	0	60,2	52,4	0	9	5,1	0,1	-
28.08.2025	0,139	6,048	6,031	0	5,916	5,97	0	24	24	0	0	70	46,6	0	9	5,1	0,1	-
29.08.2025	0,136	5,893	5,876	0	5,764	5,816	0	24	24	0	0	70,2	46,6	0	9	5,1	0,1	-
30.08.2025	0,106	5,088	5,074	0	4,977	5,019	0	24	24	0	0	69,8	48,5	0	9	5,1	0,1	-
31.08.2025	0,087	4,481	4,472	0	4,385	4,42	0	24	24	0	0	69,7	50	0	9	5,1	0,1	-
01.09.2025	0,093	4,578	4,568	0	4,478	4,516	0	24	24	0	0	70,1	49,5	0	9	5,1	0,1	-
02.09.2025	0,133	5,806	5,788	0	5,678	5,729	0	24	24	0	0	70,3	47	0	9	5,1	0,1	-
03.09.2025	0,118	5,521	5,506	0	5,401	5,447	0	24	24	0	0	69,6	47,8	0	9	5,1	0,1	-
04.09.2025	0,111	5,282	5,27	0	5,168	5,212	0	24	24	0	0	69,8	48,3	0	9	5,1	0,1	-
05.09.2025	0,114	5,371	5,358	0	5,255	5,302	0	24	24	0	0	69,6	48	0	9	5,1	0,1	-
06.09.2025	0,115	5,433	5,419	0	5,315	5,359	0	24	24	0	0	69,6	48	0	9	5,1	0,1	-
07.09.2025	0,091	4,756	4,742	0	4,654	4,688	0	24	24	0	0	69,2	49,8	0	9	5,1	0,1	-
08.09.2025	0,089	4,685	4,672	0	4,584	4,617	0	24	24	0	0	69,2	49,8	0	9	5,1	0,1	-
09.09.2025	0,133	6,05	6,033	0	5,919	5,971	0	24	24	0	0	69,8	47,4	0	9	5,1	0,1	-
10.09.2025	0,126	5,855	5,842	0	5,729	5,779	0	24	24	0	0	69,7	47,8	0	9	5,1	0,1	-
11.09.2025	0,114	5,517	5,501	0	5,398	5,441	0	24	24	0	0	69,4	48,3	0	9	5,1	0,1	-
12.09.2025	0,133	6,062	6,047	0	5,93	5,983	0	24	24	0	0	69,8	47,5	0	9	5,1	0,1	-
13.09.2025	0,117	5,554	5,537	0	5,435	5,477	0	24	24	0	0	69,6	48,1	0	9	5,1	0,1	-
14.09.2025	0,079	4,393	4,378	0	4,299	4,326	0	24	24	0	0	69,1	50,8	0	9	5,1	0,1	-
15.09.2025	0,109	5,148	5,135	0	5,036	5,078	0	24	24	0	0	70	48,5	0	9	5,1	0,1	-
16.09.2025	0,123	5,464	5,447	0	5,343	5,39	0	24	24	0	0	70,6	47,5	0	9	5,1	0,1	-
17.09.2025	0,117	5,201	5,187	0	5,085	5,132	0	24	24	0	0	70,6	47,8	0	9	5,1	0,1	-
18.09.2025	0,124	5,384	5,368	0	5,265	5,312	0	24	24	0	0	70,7	47,2	0	9	5,1	0,1	-
19.09.2025	0,129	5,624	5,608	0	5,5	5,55	0	24	24	0	0	70,5	47	0	9	5,1	0,1	-
20.09.2025	0,122	5,333	5,319	0	5,215	5,265	0	24	24	0	0	70,5	47,2	0	9	5,1	0,1	-
21.09.2025	0,082	4,162	4,155	0	4,071	4,106	0	24	24	0	0	70,1	50,1	0	9	5,1	0	-
22.09.2025	0,096	4,581	4,572	0	4,479	4,521	0	24	24	0	0	70,2	48,9	0	9	5,1	0	-
23.09.2025	0,141	5,994	5,978	0	5,861	5,917	0	24	24	0	0	70,7	46,7	0	9	5,1	0	-
Итого:	3,227	184,178	183,632	0	180,673	181,774	0	742,95	742,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,227																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	268,906	8989,028	8941,936	0	8773,08	8865,119	0	8645,84	0
23.09.2025	272,135	9173,205	9125,568	0	8953,752	9046,895	0	9388,79	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 14:41:19