

# #25863#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Беломорская 2, Калининград  
Номер абонента 4066  
Порядковый номер 3220  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1246291  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,128	6,891	6,809	6,748	6,73	24	24	0	0	67,8	49	9	5,1	-
25.09.2022	0,128	6,857	6,773	6,715	6,697	24	24	0	0	68	49	9	5,1	-
26.09.2022	0,111	6,377	6,303	6,246	6,23	24	24	0	0	67,7	50	9	5,1	-
27.09.2022	0,138	7,221	7,123	7,072	7,045	24	24	0	0	67,8	48,3	9	5,1	-
28.09.2022	0,143	12,066	11,947	11,852	11,805	24	24	0	0	62,8	50,8	9	5,1	-
29.09.2022	0,151	7,691	7,59	7,533	7,508	24	24	0	0	67,8	47,8	9	5,1	-
30.09.2022	0,149	7,482	7,369	7,326	7,291	24	24	0	0	68	47,7	9	5,1	-
01.10.2022	0,112	6,326	6,252	6,197	6,178	24	24	0	0	67,9	49,9	9	5,1	-
02.10.2022	0,105	17,143	17,014	16,859	16,785	24	24	0	0	60,1	53,9	9	5,1	-
03.10.2022	0,126	6,668	6,586	6,527	6,51	24	24	0	0	68,2	49	9	5,1	-
04.10.2022	0,622	21,104	20,697	20,652	20,551	24	24	0	0	69,3	39,3	9	5,1	-
Итого:	1,913	105,826	104,463	103,727	103,33	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,913													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	622,755	21296,389	20757,025	20765,795	20558,828	18393,32	0,01
04.10.2022	624,669	21402,215	20861,488	20869,523	20662,158	18657,32	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:32:54