

#23722#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Калининград Нефтестрой - Сервис, ООО
Адрес потребителя Московский пр-т, 253, г.Калининград
Номер абонента 2479
Порядковый номер 2271
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33575
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2022	1,576	50,26	50,08	24	0	72,2	44,1	5,8
22.02.2022	2,07	72,97	72,41	24	0	76,5	51,8	1,2
23.02.2022	1,967	68,99	68,49	24	0	76	51	1,7
24.02.2022	1,61	52,51	52,27	24	0	73,8	46,3	4,7
25.02.2022	1,627	53,01	52,76	24	0	72,6	45,8	4,4
26.02.2022	1,782	64,14	63,69	24	0	73,9	49,1	2,9
27.02.2022	1,692	62,64	62,24	24	0	78,2	54,3	0,6
28.02.2022	1,605	59	58,69	24	0	78,3	53,6	0,5
01.03.2022	1,725	77,82	77,19	24	0	78,4	57,1	-1,2
02.03.2022	1,603	65,83	65,39	24	0	77,8	54,7	-0,1
03.03.2022	1,685	55,82	55,56	24	128	75,9	49,4	2,7
04.03.2022	1,825	61,46	61,09	24	0	76,4	50	2,1
05.03.2022	2,127	83,94	83,13	24	0	80,1	57,4	-2,2
06.03.2022	1,984	67,74	67,25	24	0	79,9	52,8	-1,1
07.03.2022	1,83	59,43	59,05	24	0	78,1	50,3	1,7
08.03.2022	1,583	49,67	49,44	24	0	75,8	46,7	2,8
09.03.2022	1,788	66,51	65,97	24	0	76,2	51	1,3
10.03.2022	1,996	87,53	86,69	24	0	79,9	58,5	-2,5
11.03.2022	2,079	82,11	81,32	24	0	80,2	55,7	-1,2
12.03.2022	1,728	71,1	70,49	24	0	77,8	54,3	-0,6
13.03.2022	1,446	64,57	64,07	24	0	75,2	53	0
14.03.2022	1,586	68,55	67,99	24	0	74,3	52	1,5
15.03.2022	1,431	61,35	60,91	24	0	72,6	49,1	1,8
16.03.2022	1,501	56,21	55,87	24	0	72,4	47,4	2,3
17.03.2022	1,529	61,15	60,7	24	128	72,1	48,1	3,3
18.03.2022	1,31	52,29	51,99	24	0	71,8	47,4	4,3
19.03.2022	1,226	47,72	47,51	24	0	72,2	48	2,6
20.03.2022	1,268	55,64	55,3	24	0	72,1	48,9	-
Итого:	47,179	1779,96	1767,54	672	0	0	0	0
Гкал	40,574							

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.02.2022	4844,966	222168,41	222372,3	131312,33
20.03.2022	4892,145	223948,37	224139,84	131984,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2022 16:10:28