

#126042#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининград Нефтестрой - Сервис, ООО
Московский пр-т, 253, г.Калининград
2479
9578
ТВ7 (АСЦП)
20117434
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,788	0	51,116	50,845	0	50,113	50,303	0	24	0	65,8	47,8	0,49	0,36	4,4
22.03.2025	3,723	0	53,811	53,525	0	52,716	52,892	0	24	0	67	50,1	0,49	0,36	5,6
23.03.2025	3,432	0	47,61	47,371	0	46,704	46,885	0	24	0	64,5	46,9	0,48	0,37	5,7
24.03.2025	3,942	0	48,086	47,77	0	47,137	47,297	0	24	0	66	46	0,48	0,38	6,8
25.03.2025	3,756	0	57,71	57,36	0	56,555	56,674	0	24	0	66,4	50,5	0,49	0,38	5,5
26.03.2025	3,615	0	37,961	37,715	0	37,226	37,41	0	24	0	65,3	42,1	0,49	0,39	4,4
27.03.2025	3,809	0	41,361	41,081	0	40,557	40,731	0	24	0	65,5	43,1	0,49	0,39	6,9
28.03.2025	3,097	0	33,849	33,645	0	33,196	33,361	0	24	0	65,2	42,9	0,51	0,39	5,7
29.03.2025	3,174	0	40,46	40,222	0	39,672	39,815	0	24	0	65,6	46,5	0,51	0,39	8,9
30.03.2025	3,278	0	37,261	37,036	0	36,536	36,706	0	24	0	65,4	44	0,5	0,39	9,9
31.03.2025	3,634	0	40,205	39,944	0	39,421	39,595	0	24	0	65,5	43,5	0,5	0,39	6,8
01.04.2025	3,772	0	44,147	43,845	0	43,279	43,433	0	24	0	65,8	45	0,5	0,39	5,9
02.04.2025	3,353	0	40,496	40,245	0	39,705	39,86	0	24	0	65,6	45,5	0,49	0,38	-
03.04.2025	2,866	0	30,421	30,246	0	29,831	29,996	0	24	0	65,4	42,5	0,49	0,37	-
04.04.2025	3,175	0	34,048	33,831	0	33,364	33,53	0	24	0	66,6	43,9	0,49	0,37	-
05.04.2025	4,505	0	57,819	57,374	0	56,58	56,708	0	24	0	68,9	49,9	0,47	0,37	-
06.04.2025	4,861	0	61,65	61,136	0	60,253	60,368	0	24	0	71,1	51,8	0,47	0,37	-
07.04.2025	4,328	0	53,026	52,606	0	51,834	51,97	0	24	0	70,7	50,8	0,47	0,37	-
08.04.2025	4,376	0	57,095	56,675	0	55,89	56,023	0	24	0	68,4	49,7	0,47	0,37	-
09.04.2025	4,072	0	51,788	51,411	0	50,715	50,844	0	24	0	67,8	48,6	0,48	0,37	-
10.04.2025	4,574	0	58,956	58,502	0	57,695	57,816	0	24	0	69	50,1	0,48	0,37	-
11.04.2025	3,729	0	43,083	42,784	0	42,194	42,354	0	24	0	67,5	46,4	0,48	0,37	-
12.04.2025	3,599	0	48,806	48,493	0	47,792	47,929	0	24	0	67,8	49,9	0,48	0,37	-
13.04.2025	2,464	0	25,593	25,472	0	25,087	25,259	0	24	0	66	42,6	0,5	0,38	-
14.04.2025	1,965	0	18,513	18,465	0	18,165	18,344	0	24	0	64,1	38,3	0,5	0,37	-
15.04.2025	1,457	0	16,166	16,147	0	15,865	16,015	0	24	0	64	42,1	0,47	0,34	-
16.04.2025	0,113	0	8,352	8,46	0	8,229	8,348	0	24	0	56,6	53,4	0,46	0,31	-
17.04.2025	0,129	0	7,988	8,091	0	7,869	7,986	0	24	0	56,7	52,8	0,46	0,31	-
18.04.2025	0,104	0	7,653	7,76	0	7,539	7,657	0	24	0	56,6	53,4	0,45	0,31	-
19.04.2025	0,101	0	8,174	8,283	0	8,053	8,171	0	24	0	56,6	53,7	0,44	0,31	-
20.04.2025	0,064	0	7,946	8,062	0	7,829	7,951	0	24	0	56,5	54,6	0,45	0,31	-
Итого:	92,855	0	1171,15	1164,402	0	1147,601	1152,231	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,178														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2884,231	32365,32	32164,581	0,082	31634,986	31803,714	0,081	23016	14
20.04.2025	2977,087	33536,47	33328,986	0,082	32782,587	32955,943	0,081	23760	14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 8:45:28