

#133711#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининград Нефтестрой - Сервис, ООО
Московский пр-т, 253, г.Калининград
2479
9578
ТВ7 (АСЦП)
20117434
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,133	0	7,131	7,235	0	7,025	7,143	0	24	0	56,8	52,3	0,44	0,3	-
22.05.2025	0,13	0	7,211	7,32	0	7,104	7,226	0	24	0	56,8	52,5	0,44	0,3	-
23.05.2025	0,149	0	7,219	7,322	0	7,111	7,23	0	24	0	56,9	51,9	0,44	0,3	-
24.05.2025	0,096	0	7,114	7,225	0	7,008	7,129	0	24	0	56,7	53,5	0,44	0,3	-
25.05.2025	0,067	0	6,827	6,945	0	6,726	6,85	0	24	0	56,6	54,3	0,44	0,3	-
26.05.2025	0,122	0	6,844	6,951	0	6,742	6,862	0	24	0	56,8	52,5	0,44	0,31	-
27.05.2025	0,138	0	7,005	7,109	0	6,9	7,018	0	24	0	57	52,2	0,45	0,3	-
28.05.2025	0,115	0	6,872	6,976	0	6,77	6,885	0	24	0	56,8	52,8	0,45	0,3	-
29.05.2025	0,146	0	6,979	7,081	0	6,874	6,992	0	24	0	57	51,9	0,44	0,3	-
30.05.2025	0,126	0	6,832	6,941	0	6,731	6,852	0	24	0	56,8	52,4	0,44	0,3	-
31.05.2025	0,119	0	6,806	6,911	0	6,705	6,822	0	24	0	56,8	52,6	0,45	0,3	-
01.06.2025	0,064	0	6,701	6,818	0	6,602	6,724	0	24	0	56,6	54,3	0,44	0,3	-
02.06.2025	0,118	0	6,733	6,835	0	6,632	6,747	0	24	0	56,9	52,6	0,45	0,3	-
03.06.2025	0,137	0	6,76	6,863	0	6,659	6,776	0	24	0	56,9	52	0,45	0,3	-
04.06.2025	0,104	0	6,68	6,784	0	6,58	6,695	0	24	0	56,7	53	0,45	0,3	-
05.06.2025	0,13	0	6,774	6,874	0	6,673	6,786	0	24	0	56,9	52,3	0,45	0,3	-
06.06.2025	0,125	0	6,675	6,775	0	6,575	6,689	0	24	0	56,8	52,3	0,45	0,3	-
07.06.2025	0,096	0	6,628	6,73	0	6,529	6,641	0	24	0	56,7	53,2	0,45	0,3	-
08.06.2025	0,066	0	6,523	6,633	0	6,426	6,542	0	24	0	56,6	54,2	0,45	0,3	-
09.06.2025	0,122	0	6,79	6,896	0	6,689	6,807	0	24	0	56,8	52,5	0,45	0,3	-
10.06.2025	0,142	0	6,819	6,92	0	6,717	6,833	0	24	0	56,9	51,9	0,45	0,3	-
11.06.2025	0,129	0	6,786	6,889	0	6,685	6,801	0	24	0	56,9	52,3	0,45	0,3	-
12.06.2025	0,117	0	6,685	6,79	0	6,585	6,702	0	24	0	56,8	52,6	0,45	0,3	-
13.06.2025	0,113	0	6,713	6,819	0	6,613	6,73	0	24	0	56,8	52,7	0,45	0,3	-
14.06.2025	0,092	0	6,677	6,785	0	6,578	6,695	0	24	0	56,7	53,4	0,45	0,3	-
15.06.2025	0,062	0	6,574	6,685	0	6,477	6,593	0	24	0	56,6	54,3	0,45	0,3	-
16.06.2025	0,121	0	6,516	6,617	0	6,419	6,533	0	24	0	56,9	52,4	0,45	0,3	-
17.06.2025	0,133	0	6,628	6,731	0	6,528	6,646	0	24	0	56,9	52	0,45	0,3	-
18.06.2025	0,125	0	6,57	6,673	0	6,472	6,587	0	24	0	56,9	52,3	0,44	0,3	-
19.06.2025	0,123	0	6,876	6,984	0	6,774	6,894	0	24	0	56,8	52,5	0,43	0,29	-
20.06.2025	0,136	0	6,589	6,69	0	6,49	6,605	0	24	0	56,9	52	0,44	0,29	-
Итого:	3,596	0	210,537	213,807	0	207,399	211,035	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,859														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2980,712	33762,096	33558,28	0,082	33004,852	33182,248	0,081	24480	14
20.06.2025	2984,308	33972,632	33772,086	0,082	33212,249	33393,284	0,081	25224	14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:32:10