

#90448#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Калининград Нефтестрой - Сервис, ООО
Адрес потребителя Московский пр-т, 253, г.Калининград
Номер абонента 2479
Порядковый номер 9578
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117434
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,108	0	6,905	7,037	0	6,803	6,945	0	24	0	56,7	52,9	0,45	0,28	-
22.06.2024	0,087	0	7,093	7,23	0	6,988	7,133	0	24	0	56,6	53,6	0,45	0,28	-
23.06.2024	0,065	0	6,676	6,823	0	6,578	6,729	0	24	0	56,6	54,2	0,45	0,28	-
24.06.2024	0,111	0	6,925	7,056	0	6,822	6,964	0	24	0	56,7	52,9	0,44	0,28	-
25.06.2024	0,117	0	6,939	7,07	0	6,835	6,978	0	24	0	56,8	52,7	0,44	0,31	-
26.06.2024	0,022	0	4,455	4,504	0	4,396	4,446	0	24	0	53,6	52,4	0,24	0,21	-
27.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,6	28,6	0,1	0,09	-
28.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	24,4	0,11	0,1	-
29.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,4	23,2	0,12	0,11	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,4	22,9	0,14	0,13	-
01.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	23	0,15	0,14	-
02.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	22,1	0,08	0,07	-
03.07.2024	0	0	0,001	0,006	0	0,001	0,006	0	24	0	22,3	21,5	0,06	0,05	-
04.07.2024	0	0	0,07	0,188	0	0,07	0,187	0	24	0	21,2	21,1	0,12	0,11	-
05.07.2024	0,072	0	10,97	11,095	0	10,902	11,034	0	24	0	35,1	33,6	0,38	0,31	-
06.07.2024	0,088	0	7,559	7,69	0	7,448	7,587	0	24	0	56,4	53,6	0,45	0,28	-
07.07.2024	0,076	0	6,684	6,825	0	6,585	6,733	0	24	0	56,6	53,8	0,45	0,28	-
08.07.2024	0,117	0	7,015	7,148	0	6,911	7,055	0	24	0	56,8	52,7	0,44	0,28	-
09.07.2024	0,109	0	7,043	7,173	0	6,938	7,079	0	24	0	56,7	53	0,44	0,28	-
10.07.2024	0,111	0	7,026	7,157	0	6,922	7,064	0	24	0	56,8	53	0,43	0,28	-
11.07.2024	0,11	0	6,809	6,943	0	6,708	6,852	0	24	0	56,7	52,8	0,43	0,28	-
12.07.2024	0,113	0	7,045	7,182	0	6,94	7,089	0	24	0	56,7	52,9	0,43	0,28	-
13.07.2024	0,089	0	6,719	6,86	0	6,62	6,768	0	24	0	56,6	53,4	0,43	0,28	-
14.07.2024	0,062	0	6,586	6,73	0	6,489	6,637	0	24	0	56,5	54,3	0,43	0,28	-
15.07.2024	0,095	0	6,606	6,742	0	6,508	6,653	0	24	0	56,7	53,2	0,43	0,28	-
16.07.2024	0,105	0	6,869	7,001	0	6,767	6,91	0	24	0	56,7	53	0,44	0,28	-
17.07.2024	0,11	0	6,064	6,19	0	5,973	6,11	0	24	0	56,8	52,5	0,45	0,27	-
18.07.2024	0,109	0	5,94	6,074	0	5,851	5,996	0	24	0	56,9	52,5	0,45	0,27	-
19.07.2024	0,098	0	5,891	6,04	0	5,803	5,961	0	24	0	56,8	52,8	0,45	0,27	-
20.07.2024	0,085	0	5,715	5,867	0	5,63	5,79	0	24	0	56,7	53,1	0,45	0,27	-
Итого:	2,059	0	149,605	152,631	0	147,488	150,706	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,492														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	2027,135	22542,33	22402,716	0,082	22032,805	22153,64	0,081	16464	14
20.07.2024	2029,195	22691,934	22555,348	0,082	22180,291	22304,347	0,081	17184	14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2024 10:48:05