

#23729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Калининград Нефтестрой - Сервис, ООО
Адрес потребителя Московский пр-т, 253, г.Калининград
Номер абонента 2479
Порядковый номер 2271
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33575
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2021	0,042	7,88	8,22	24	0	60,2	55,7	-
22.08.2021	0,035	7,84	8,2	24	0	60,2	56,3	-
23.08.2021	0,06	7,89	8,26	24	0	60,3	54,2	-
24.08.2021	0,061	7,94	8,33	24	0	60,3	54,1	-
25.08.2021	0,058	7,39	7,78	24	0	59,2	52,6	-
26.08.2021	0,06	7,17	7,56	24	0	58,3	51,5	-
27.08.2021	0,058	7,17	7,56	24	0	58,1	51,7	-
28.08.2021	0,046	7,21	7,57	24	0	58,2	52,9	-
29.08.2021	0,032	7,22	7,56	24	0	57,8	54	-
30.08.2021	0,059	7,16	7,54	24	0	58,3	51,8	-
31.08.2021	0,058	7,21	7,6	24	0	58,2	51,7	-
01.09.2021	0,058	7,23	7,61	24	0	58,2	51,8	-
02.09.2021	0,051	7,36	7,73	24	0	58	52,4	-
03.09.2021	0,061	7,35	7,73	24	0	58,3	51,8	-
04.09.2021	0,041	7,32	7,65	24	0	58	53,5	-
05.09.2021	0,034	7,41	7,72	24	0	58	54	-
06.09.2021	0,05	7,42	7,78	24	0	58,2	52,7	-
07.09.2021	0,055	7,52	7,89	24	0	58,2	52,2	-
08.09.2021	0,051	7,28	7,63	24	0	58,2	52,7	-
09.09.2021	0,048	7,39	7,74	24	0	58,1	52,9	-
10.09.2021	0,048	7,38	7,74	24	0	58,1	52,8	-
11.09.2021	0,039	7,38	7,7	24	0	58	53,8	-
12.09.2021	0,029	7,34	7,63	24	0	57,9	54,6	-
13.09.2021	0,047	7,14	7,51	23,99	128	57,9	52,6	-
14.09.2021	0,046	7,4	7,75	24	0	58	53	-
15.09.2021	0,051	7,26	7,62	24	0	58,2	52,7	-
16.09.2021	0,052	7,29	7,63	24	0	58,1	52,4	-
17.09.2021	0,054	7,29	7,66	24	0	58,2	52,2	-
18.09.2021	0,043	7,43	7,75	24	0	58,1	53,4	-
19.09.2021	0,036	7,37	7,69	24	0	57,9	53,7	-
20.09.2021	0,058	7,42	7,77	24	0	58,2	52	-
Итого:	1,521	229,06	240,11	743,99	0	0	0	0
Гкал	1,308							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.08.2021	4599,102	214410,65	214630,35	126896,39
20.09.2021	4600,623	214639,71	214870,46	127640,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 21.09.2021 7:20:00