

#67232#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель Калининград Нефтестрой - Сервис, ООО
Адрес потребителя Московский пр-т, 253, г.Калининград
Номер абонента 2479
Порядковый номер 9578
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117434
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.12.2023 | 5,918 | 0 | 63,63 | 63,109 | 0 | 62,237 | 62,463 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 47 | 0,46 | 0,35 | - |
| 22.12.2023 | 6,753 | 0 | 74,247 | 73,597 | 0 | 72,555 | 72,772 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 49,1 | 0,46 | 0,35 | - |
| 23.12.2023 | 7,128 | 0 | 75,33 | 74,615 | 0 | 73,514 | 73,732 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 50,5 | 0,46 | 0,35 | - |
| 24.12.2023 | 6,884 | 0 | 71,5 | 70,821 | 0 | 69,758 | 69,981 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 50,6 | 0,46 | 0,35 | - |
| 25.12.2023 | 5,27 | 0 | 48,176 | 47,799 | 0 | 47,132 | 47,399 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 42,7 | 0,47 | 0,36 | - |
| 26.12.2023 | 5,684 | 0 | 59,978 | 59,54 | 0 | 58,722 | 58,987 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 45 | 0,46 | 0,35 | - |
| 27.12.2023 | 6,355 | 0 | 75,856 | 75,266 | 0 | 74,224 | 74,436 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 48,7 | 0,46 | 0,35 | - |
| 28.12.2023 | 6,067 | 0 | 62,877 | 62,351 | 0 | 61,451 | 61,694 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 47,6 | 0,47 | 0,36 | - |
| 29.12.2023 | 4,865 | 0 | 46,025 | 45,69 | 0 | 45,07 | 45,323 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 42 | 0,47 | 0,35 | - |
| 30.12.2023 | 5,147 | 0 | 55,311 | 54,923 | 0 | 54,166 | 54,404 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 45,1 | 0,47 | 0,35 | - |
| 31.12.2023 | 5,075 | 0 | 58,494 | 58,077 | 0 | 57,242 | 57,461 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 47,8 | 0,46 | 0,35 | - |
| 01.01.2024 | 5,743 | 0 | 63,024 | 62,49 | 0 | 61,531 | 61,747 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 50,6 | 0,46 | 0,35 | - |
| 02.01.2024 | 6,55 | 0 | 66,374 | 65,686 | 0 | 64,605 | 64,805 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 53,7 | 0,46 | 0,35 | - |
| 03.01.2024 | 7,665 | 0 | 83,214 | 82,279 | 0 | 80,828 | 80,977 | 0 | 24 | 0 | 81,2 | 58,6 | 0,46 | 0,35 | - |
| 04.01.2024 | 9,162 | 0 | 90,714 | 89,564 | 0 | 87,96 | 88,121 | 0 | 24 | 0 | 83,9 | 59 | 0,46 | 0,35 | - |
| 05.01.2024 | 8,193 | 0 | 74,921 | 74 | 0 | 72,803 | 73,005 | 0 | 24 | 0 | 80,6 | 53,7 | 0,47 | 0,35 | - |
| 06.01.2024 | 8,012 | 0 | 77,08 | 76,158 | 0 | 74,922 | 75,1 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 54,6 | 0,48 | 0,35 | - |
| 07.01.2024 | 10,687 | 0 | 105,993 | 104,543 | 0 | 102,51 | 102,646 | 0 | 24 | 0 | 87,7 | 62,9 | 0,46 | 0,35 | - |
| 08.01.2024 | 11,189 | 0 | 104,573 | 103,039 | 0 | 101,055 | 101,191 | 0 | 24 | 0 | 88,9 | 62,5 | 0,46 | 0,35 | - |
| 09.01.2024 | 9,012 | 0 | 75,007 | 73,918 | 0 | 72,668 | 72,851 | 0 | 24 | 0 | 85,1 | 55,5 | 0,47 | 0,35 | - |
| 10.01.2024 | 6,976 | 0 | 67,114 | 66,402 | 0 | 65,463 | 65,666 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 48,8 | 0,48 | 0,36 | - |
| 11.01.2024 | 6,802 | 0 | 62,619 | 61,912 | 0 | 61,036 | 61,214 | 0 | 24 | 0 | 75,6 | 49 | 0,48 | 0,35 | - |
| 12.01.2024 | 7,922 | 0 | 91,275 | 90,368 | 0 | 88,954 | 89,107 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 54,6 | 0,45 | 0,35 | - |
| 13.01.2024 | 7,336 | 0 | 70,412 | 69,603 | 0 | 68,567 | 68,738 | 0 | 24 | 0 | 77,2 | 51,7 | 0,44 | 0,34 | - |
| 14.01.2024 | 6,799 | 0 | 61,726 | 61,025 | 0 | 60,14 | 60,332 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 49,4 | 0,45 | 0,34 | - |
| 15.01.2024 | 7,14 | 0 | 67,436 | 66,707 | 0 | 65,721 | 65,934 | 0 | 24 | 0 | 75,8 | 49,9 | 0,45 | 0,34 | - |
| 16.01.2024 | 8,658 | 0 | 92,467 | 91,384 | 0 | 89,907 | 90,026 | 0 | 24 | 0 | 79,5 | 56,6 | 0,46 | 0,35 | - |
| 17.01.2024 | 9,244 | 0 | 103,889 | 102,686 | 0 | 100,873 | 100,98 | 0 | 24 | 0 | 81,8 | 59,9 | 0,46 | 0,35 | - |
| 18.01.2024 | 7,494 | 0 | 72,4 | 71,555 | 0 | 70,479 | 70,641 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 52,3 | 0,47 | 0,35 | - |
| 19.01.2024 | 7,708 | 0 | 79,185 | 78,336 | 0 | 77,094 | 77,285 | 0 | 24 | 0 | 77,5 | 53,7 | 0,47 | 0,35 | - |
| 20.01.2024 | 7,093 | 0 | 66,416 | 65,664 | 0 | 64,694 | 64,886 | 0 | 24 | 0 | 76,7 | 50,6 | 0,48 | 0,35 | - |
| Итого: | 224,531 | 0 | 2267,263 | 2243,107 | 0 | 2207,881 | 2213,904 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 53,628 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 20.12.2023 | 1349,343 | 15061,172 | 14976,591 | 0,08 | 14721,548 | 14810,915 | 0,079 | 12073 | 13 |
| 20.01.2024 | 1573,873 | 17328,436 | 17219,698 | 0,08 | 16929,432 | 17024,818 | 0,079 | 12817 | 13 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2024 9:17:44