

#88477#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Зоологическая 2 (новый учебный корпус), Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 6818
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13013878
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,476	0	6,287	0	0	6,166	0	0	24	0	65,2	46,8	0,44	0,41	-
22.05.2024	0,534	0	7,2	0	0	7,065	0	0	24	0	64,3	46,2	0,44	0,41	-
23.05.2024	0,514	0	7,141	0	0	7,008	0	0	24	0	64	46,5	0,45	0,41	-
24.05.2024	0,507	0	6,557	0	0	6,43	0	0	24	0	65,3	46,5	0,45	0,41	-
25.05.2024	0,376	0	6,03	0	0	5,917	0	0	24	0	64,3	49,1	0,45	0,41	-
26.05.2024	0,338	0	6,079	0	0	5,966	0	0	24	0	63,6	50,1	0,45	0,41	-
27.05.2024	0,534	0	7,19	0	0	7,055	0	0	24	0	64,1	46	0,45	0,41	-
28.05.2024	0,549	0	6,945	0	0	6,812	0	0	24	0	64,8	45,5	0,45	0,41	-
29.05.2024	0,533	0	7,117	0	0	6,984	0	0	24	0	64,3	46	0,45	0,42	-
30.05.2024	0,507	0	7,832	0	0	7,691	0	0	24	0	62,8	47	0,46	0,43	-
31.05.2024	0,518	0	7,61	0	0	7,47	0	0	24	0	63,4	46,9	0,46	0,43	-
01.06.2024	0,457	0	7,145	0	0	7,014	0	0	24	0	63,3	47,8	0,46	0,43	-
02.06.2024	0,359	0	7,3	0	0	7,172	0	0	24	0	61,9	49,9	0,46	0,43	-
03.06.2024	0,54	0	8,189	0	0	8,041	0	0	24	0	62,8	46,8	0,46	0,44	-
04.06.2024	0,516	0	6,86	0	0	6,729	0	0	24	0	64,7	46,3	0,46	0,43	-
05.06.2024	0,539	0	7,293	0	0	7,156	0	0	24	0	64,1	46,2	0,46	0,43	-
06.06.2024	0,505	0	7,673	0	0	7,532	0	0	24	0	63,2	47,2	0,46	0,43	-
07.06.2024	0,517	0	7,48	0	0	7,341	0	0	24	0	63,7	46,9	0,46	0,43	-
08.06.2024	0,425	0	6,501	0	0	6,379	0	0	24	0	64,3	48,4	0,46	0,43	-
09.06.2024	0,385	0	7,08	0	0	6,952	0	0	24	0	62,8	49,6	0,46	0,43	-
10.06.2024	0,675	0	8,555	0	0	8,396	0	0	24	0	63,7	44,5	0,46	0,43	-
11.06.2024	0,635	0	8,295	0	0	8,142	0	0	24	0	63,5	44,9	0,45	0,42	-
12.06.2024	0,363	0	6,472	0	0	6,353	0	0	24	0	63,6	49,9	0,45	0,41	-
13.06.2024	0,563	0	7,366	0	0	7,227	0	0	24	0	64,4	45,8	0,45	0,41	-
14.06.2024	0,575	0	7,42	0	0	7,28	0	0	24	0	64,4	45,5	0,45	0,41	-
15.06.2024	0,411	0	6,731	0	0	6,607	0	0	24	0	63,7	48,8	0,45	0,41	-
16.06.2024	0,492	0	6,849	0	0	6,72	0	0	24	0	64,2	46,8	0,45	0,41	-
17.06.2024	0,56	0	7,629	0	0	7,487	0	0	24	0	63,6	45,8	0,45	0,41	-
18.06.2024	0,486	0	7,219	0	0	7,086	0	0	24	0	63,3	46,9	0,45	0,41	-
19.06.2024	0,526	0	7,497	0	0	7,36	0	0	24	0	63,4	46,3	0,45	0,41	-
20.06.2024	0,453	0	7,24	0	0	7,108	0	0	24	0	63,1	47,8	0,45	0,41	-
Итого:	15,368	0	222,782	0	0	218,646	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,671														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	4689,299	54498,504	0	52,946	53156,443	0	52,307	12234	138
20.06.2024	4704,669	54721,287	0	52,946	53375,091	0	52,307	12978	138

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 8:20:06