

#18534#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Зоологическая 2 (новый учебный корпус), Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 6818
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13013878
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,266	0	5,35	0	0	5,256	0	0	24	0	62	49,9	0,46	0,39	-
22.07.2022	0,244	0	4,971	0	0	4,883	0	0	24	0	62,5	50,6	0,46	0,39	-
23.07.2022	0,233	0	4,715	0	0	4,629	0	0	24	0	63	51	0,46	0,39	-
24.07.2022	0,252	0	5,16	0	0	5,069	0	0	24	0	62,1	50,3	0,46	0,39	-
25.07.2022	0,281	0	5,431	0	0	5,335	0	0	24	0	62,1	49,6	0,45	0,38	-
26.07.2022	0,254	0	5,035	0	0	4,945	0	0	24	0	62,5	50,3	0,45	0,39	-
27.07.2022	0,274	0	4,876	0	0	4,787	0	0	24	0	63,3	49,6	0,46	0,39	-
28.07.2022	0,258	0	5,306	0	0	5,213	0	0	24	0	62,1	50,3	0,45	0,39	-
29.07.2022	0,251	0	5,256	0	0	5,163	0	0	24	0	62,3	50,7	0,46	0,4	-
30.07.2022	0,265	0	4,963	0	0	4,872	0	0	24	0	63,1	50,1	0,46	0,39	-
31.07.2022	0,258	0	5,22	0	0	5,127	0	0	24	0	62,3	50,3	0,46	0,39	-
01.08.2022	0,194	0	4,015	0	0	3,945	0	0	24	0	61,7	49,9	0,46	0,4	-
02.08.2022	0,173	0	3,702	0	0	3,638	0	0	17	7	61,8	50,5	0,46	0,4	-
03.08.2022	0,275	0	5,175	0	0	5,082	0	0	16	8	62,7	49,8	0,46	0,39	-
04.08.2022	0,242	0	4,894	0	0	4,805	0	0	24	0	62,9	50,9	0,45	0,4	-
05.08.2022	0,252	0	4,236	0	0	4,156	0	0	24	0	64,5	50	0,46	0,4	-
06.08.2022	0,233	0	4,613	0	0	4,528	0	0	24	0	63,3	51,1	0,47	0,39	-
07.08.2022	0,249	0	5,24	0	0	5,147	0	0	24	0	62,2	50,7	0,47	0,39	-
08.08.2022	0,292	0	5,415	0	0	5,319	0	0	24	0	62,3	49,2	0,47	0,39	-
09.08.2022	0,274	0	5,207	0	0	5,114	0	0	24	0	62,6	49,9	0,46	0,4	-
10.08.2022	0,278	0	4,956	0	0	4,866	0	0	24	0	63,2	49,6	0,47	0,4	-
11.08.2022	0,259	0	5,347	0	0	5,253	0	0	24	0	62,2	50,5	0,47	0,39	-
12.08.2022	0,254	0	5,188	0	0	5,095	0	0	24	0	62,4	50,5	0,47	0,39	-
13.08.2022	0,235	0	4,834	0	0	4,747	0	0	24	0	62,8	51	0,47	0,39	-
14.08.2022	0,244	0	5,168	0	0	5,076	0	0	24	0	62,2	50,8	0,47	0,39	-
15.08.2022	0,263	0	5,157	0	0	5,066	0	0	24	0	62,3	49,9	0,47	0,39	-
16.08.2022	0,252	0	4,839	0	0	4,752	0	0	24	0	62,7	50,1	0,47	0,39	-
17.08.2022	0,054	0	15,701	0	0	15,5	0	0	24	0	52,1	51,3	0,26	0,25	-
18.08.2022	-0,003	0	0,252	0	0	0,252	0	0	24	0	29,7	32,3	0,04	0,04	-
19.08.2022	-0,003	0	0,725	0	0	0,723	0	0	24	0	27,2	28,3	0,03	0,04	-
20.08.2022	-0,001	0	1,14	0	0	1,137	0	0	24	0	26,7	27	0,03	0,03	-
Итого:	6,852	0	152,087	0	0	149,48	0	0	729	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,637														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 729

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	3621,985	32084,107	0	172,852	31306,057	0	170,977	25513	10
20.08.2022	3628,835	32236,196	0	172,852	31455,534	0	170,977	26242	25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 9:08:15