

# #35432#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
Адрес потребителя Зоологическая 2 (новый учебный корпус), Калининград  
Номер абонента 3770  
Порядковый номер 6818  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 13013878  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,314	0	6,069	0	0	5,958	0	0	24	0	63,2	50,6	0,4	0,35	-
22.08.2023	0,327	0	5,916	0	0	5,806	0	0	24	0	63,8	50,3	0,41	0,35	-
23.08.2023	0,136	0	9,564	0	0	9,449	0	0	24	0	50,1	46,6	0,36	0,34	-
24.08.2023	0,309	0	7,037	0	0	6,914	0	0	24	0	61,8	51,1	0,41	0,35	-
25.08.2023	0,299	0	6,394	0	0	6,279	0	0	24	0	62,5	51,1	0,42	0,35	-
26.08.2023	0,293	0	5,597	0	0	5,496	0	0	24	0	63,2	50,5	0,42	0,35	-
27.08.2023	0,323	0	6,115	0	0	6,003	0	0	22	2	63,2	50,4	0,4	0,35	-
28.08.2023	0,347	0	6,944	0	0	6,821	0	0	24	0	62,2	50,1	0,4	0,35	-
29.08.2023	0,422	0	7,645	0	0	7,511	0	0	24	0	61,9	48,5	0,41	0,35	-
30.08.2023	0,478	0	7,411	0	0,55	7,282	0	0,544	24	0	61,5	49,2	0,41	0,35	-
31.08.2023	0,437	0,096	7,715	0	0,001	7,579	0	0,001	24	0	61,8	48,1	0,41	0,36	-
01.09.2023	0,394	0	6,504	0	0	6,384	0	0	24	0	63,5	48,7	0,41	0,35	-
02.09.2023	0,454	0	7,42	0	0	7,288	0	0	24	0	62,4	47,5	0,41	0,35	-
03.09.2023	0,389	0	7,213	0	0	7,085	0	0	24	0	62,2	49	0,41	0,35	-
04.09.2023	0,46	0	7,59	0	0	7,454	0	0	24	0	62,5	47,8	0,41	0,35	-
05.09.2023	0,479	0	7,265	0	0	7,132	0	0	24	0	63,3	47,3	0,41	0,35	-
06.09.2023	0,456	0	7,014	0	0	6,885	0	0	24	0	63,5	47,6	0,42	0,35	-
07.09.2023	0,441	0	7,457	0	0	7,324	0	0	24	0	62,6	48,2	0,41	0,35	-
08.09.2023	0,483	0	7,378	0	0	7,243	0	0	24	0	63,1	47,2	0,41	0,35	-
09.09.2023	0,346	0	6,221	0	0	6,106	0	0	24	0	63,6	50,1	0,41	0,35	-
10.09.2023	0,353	0	7,044	0	0	6,919	0	0	24	0	62,1	49,9	0,41	0,35	-
11.09.2023	0,503	0	7,495	0	0	7,359	0	0	24	0	63	46,7	0,41	0,35	-
12.09.2023	0,51	0	7,54	0	0	7,402	0	0	24	0	63,1	46,7	0,41	0,35	-
13.09.2023	0,471	0	6,693	0	0	6,567	0	0	24	0	64,2	47	0,42	0,35	-
14.09.2023	0,414	0	6,716	0	0	6,593	0	0	24	0	63,4	48,4	0,4	0,35	-
15.09.2023	0,496	0	7,67	0	0	7,531	0	0	24	0	62,9	47,2	0,4	0,35	-
16.09.2023	0,358	0	6,898	0	0	6,773	0	0	24	0	62,7	50	0,4	0,35	-
17.09.2023	0,441	0	7,485	0	0	7,351	0	0	24	0	62,4	48,1	0,4	0,35	-
18.09.2023	0,49	0	7,735	0	0	7,596	0	0	24	0	62,7	47,3	0,4	0,35	-
19.09.2023	0,544	0	7,779	0	0	7,637	0	0	24	0	63,2	46,2	0,4	0,35	-
20.09.2023	0,494	0	7,209	0	0	7,075	0	0	24	0	63,7	47	0,4	0,35	-
Итого:	12,661	0	220,733	0	0,551	216,802	0	0,545	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,024														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	1634,105	16248,12	0	42,602	15847,955	0	42,094	5660	136
20.09.2023	1646,767	16468,851	0	43,153	16064,755	0	42,64	6402	138

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2023 7:29:16