

#95311#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Зоологическая 2 (новый учебный корпус), Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 6818
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 13013878
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,354	0	5,921	0	0	5,811	0	0	24	0	63,9	49,3	0,42	0,4	-
22.08.2024	0,34	0	6,404	0	0	6,289	0	0	24	0	62,7	49,7	0,44	0,42	-
23.08.2024	0,363	0	6,346	0	0	6,231	0	0	24	0	63,2	49,3	0,44	0,41	-
24.08.2024	0,313	0	5,851	0	0	5,744	0	0	24	0	63,3	50,3	0,45	0,4	-
25.08.2024	0,321	0	6,165	0	0	6,053	0	0	24	0	62,9	50,3	0,45	0,4	-
26.08.2024	0,379	0	6,512	0	0	6,393	0	0	24	0	63,2	49,1	0,45	0,4	-
27.08.2024	0,388	0	6,492	0	0	6,373	0	0	24	0	63,6	49	0,45	0,41	-
28.08.2024	0,393	0	6,22	0	0	6,103	0	0	24	0	64,2	48,8	0,45	0,41	-
29.08.2024	0,359	0	6,475	0	0	6,357	0	0	24	0	63,1	49,6	0,44	0,41	-
30.08.2024	0,735	0	6,568	0	2,023	6,448	0	2,003	24	0	63	48,8	0,44	0,41	-
31.08.2024	0,329	0,346	5,891	0	0	5,782	0	0	24	0	63,6	50	0,44	0,41	-
01.09.2024	0,352	0	5,925	0	0	5,815	0	0	24	0	64	49,5	0,44	0,41	-
02.09.2024	0,503	0	8,341	0	0	8,194	0	0	24	0	62	47,3	0,43	0,4	-
03.09.2024	0,494	0	7,097	0	0	6,964	0	0	24	0	64,1	47,2	0,44	0,4	-
04.09.2024	0,476	0	6,785	0	0	6,656	0	0	24	0	64,4	47,4	0,44	0,4	-
05.09.2024	0,442	0	6,995	0	0	6,866	0	0	24	0	63,4	48	0,44	0,4	-
06.09.2024	0,378	0	6,249	0	0	6,133	0	0	24	0	63,7	48,9	0,44	0,4	-
07.09.2024	0,376	0	6,021	0	0	5,909	0	0	24	0	64,1	48,9	0,44	0,4	-
08.09.2024	0,363	0	6,504	0	0	6,385	0	0	24	0	63	49,5	0,44	0,4	-
09.09.2024	0,49	0	7,39	0	0	7,254	0	0	24	0	63,5	47,4	0,44	0,39	-
10.09.2024	0,515	0	7,562	0	0	7,423	0	0	24	0	63,7	47,1	0,44	0,4	-
11.09.2024	0,507	0	8,189	0	0,001	8,041	0	0,001	24	0	62,6	47,6	0,44	0,4	-
12.09.2024	0,46	0	7,182	0	0	7,051	0	0	24	0	63,4	47,9	0,44	0,4	-
13.09.2024	0,512	0	7,345	0	0	7,207	0	0	24	0	64,1	47,2	0,44	0,4	-
14.09.2024	0,383	0	6,209	0	0	6,092	0	0	24	0	64,1	49,1	0,44	0,4	-
15.09.2024	0,387	0	6,686	0	0	6,564	0	0	24	0	63,2	49,2	0,44	0,4	-
16.09.2024	0,552	0	7,996	0	0	7,849	0	0	24	0	63,6	46,8	0,44	0,4	-
17.09.2024	0,518	0	7,32	0	0	7,182	0	0	24	0	64,2	47	0,44	0,4	-
18.09.2024	0,551	0	7,259	0	0	7,12	0	0	24	0	64,8	46,3	0,44	0,4	-
19.09.2024	0,517	0	7,613	0	0	7,472	0	0	24	0	63,7	47,1	0,44	0,39	-
20.09.2024	0,554	0	7,66	0	0	7,516	0	0	24	0	64,3	46,7	0,44	0,39	-
Итого:	13,604	0	211,173	0	2,024	207,277	0	2,004	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,249														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	4724,995	55081,351	0	62,031	53728,943	0	61,298	14440	140
20.09.2024	4738,6	55292,526	0	64,055	53936,22	0	63,302	15184	140

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:25:37