

#84601#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2024 по 07.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
переулок Чернышевского 3, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 30837	Показания прибора, МВт×ч 07.06.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 20.05.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	15467,754	15452,027	15.727	13.525

Подпись исполнителя



с 08.06.24 по



#84600#

Отчёт за период с 20.05.2024 по 07.06.2024.

Номер абонента 3770,
Порядковый номер 819
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30837
Номер системы 1
Отчёт сформирован 17.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
21.05.2024	-	1,077	63,35	24	0	71,7	57
22.05.2024	-	1,015	59,29	24	0	71,7	56,7
23.05.2024	-	0,955	56,75	24	0	71,6	57
24.05.2024	-	0,97	57,36	24	0	71,6	57
25.05.2024	-	0,896	53,35	24	0	71,7	57
26.05.2024	-	0,897	53,73	24	0	71,6	57,1
27.05.2024	-	0,887	54,03	24	0	71,4	57,2
28.05.2024	-	0,934	57,18	24	0	71,6	57,3
29.05.2024	-	0,838	55,63	24	0	68	55,1
30.05.2024	-	0,927	68,8	23,99	128	66,4	55,1
31.05.2024	-	0,828	62,98	23,99	128	66,2	55,4
01.06.2024	-	0,849	63,74	23,99	128	66,3	55,4
02.06.2024	-	0,831	61,81	24	0	66,2	55,3
03.06.2024	-	0,799	60,52	24	0	66,3	55,5
04.06.2024	-	0,459	31,74	24	0	47,8	42,2
05.06.2024	-	0,873	62,98	24	0	66,4	55
06.06.2024	-	0,843	63,09	24	0	66,4	55,4
07.06.2024	-	0,849	61,96	24	0	66,4	55,1
Итого:	-	15,727	1048,29	431,97	-	67,74	55,32

Общее время работы системы

432 час.

Период нормальной работы системы

431,97 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNар, ч
20.05.2024	15452,027	737144,29	177290,38
07.06.2024	15467,754	738192,58	177722,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
