

#23386#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя переулок Чернышевского 3, Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 819
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2021	0,649	40,76	24	0	70,3	57,3	-
22.06.2021	0,541	36,17	24	0	68,7	57,5	-
23.06.2021	0,539	34,35	24	0	69,9	57	-
24.06.2021	0,603	38,17	24	0	70,1	57	-
25.06.2021	0,572	36,5	24	128	70	57,1	-
26.06.2021	0,55	35,22	24	0	69,8	57	-
27.06.2021	0,59	37,64	24	0	69,9	57,1	-
28.06.2021	0,537	34,48	24	0	70	57,2	-
29.06.2021	0,577	37,14	24	0	70,1	57,3	-
30.06.2021	0,552	35,78	24	0	70,1	57,3	-
01.07.2021	0,517	33,18	24	0	70	57,2	-
02.07.2021	0,496	31,94	24	128	69,9	57	-
03.07.2021	0,436	28,68	24	0	69,8	57,1	-
04.07.2021	0,441	29,13	24	0	69,6	57,3	-
05.07.2021	0,452	30,17	24	128	69,6	57,2	-
06.07.2021	0,442	28,58	24	0	70,2	57,4	-
07.07.2021	0,409	27,14	24	128	69,8	57,4	-
08.07.2021	0,406	26,06	24	0	70,1	57,1	-
09.07.2021	0,385	25,01	24	0	69,9	57,3	-
10.07.2021	0,342	22,38	24	0	69,6	57	-
11.07.2021	0,339	22,84	24	0	69,2	57,1	-
12.07.2021	0,325	21,75	24	0	69,3	57,2	-
13.07.2021	0,349	23,2	24	0	69,5	57,4	-
Итого:	11,049	716,27	552	0	0	0	0
Гкал	9,502						

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2021	13296,037	628190,15	151778,62
13.07.2021	13307,086	628906,42	152330,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:38:36