

#93078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя переулок Чернышевского 3, Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 819
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2024	0,297	20,17	24	0	68,1	55,9	-
22.07.2024	0,328	22,05	24	128	68,3	56	-
23.07.2024	0,331	22,57	24	0	67,4	55,4	-
24.07.2024	0,331	20,95	24	0	68,2	55,3	-
25.07.2024	0,302	19,86	24	128	68,1	55,6	-
26.07.2024	0,287	19,39	24	128	68	55,7	-
27.07.2024	0,312	20,89	24	0	68,2	55,8	-
28.07.2024	0,33	21,91	24	0	68	55,7	-
29.07.2024	0,33	21,62	24	0	68,1	55,7	-
30.07.2024	0,347	23,12	24	0	68,2	55,8	-
31.07.2024	0,273	18,62	24	0	67,8	55,9	-
01.08.2024	0,344	22,78	24	0	68,4	56	-
02.08.2024	0,242	17,06	24	0	66,8	55,8	-
03.08.2024	0,279	19,28	24	0	67,8	55,9	-
04.08.2024	0,275	19,24	24	0	67,5	55,8	-
05.08.2024	0,272	18,61	24	0	67,7	55,8	-
06.08.2024	0,253	17,55	24	0	67,5	55,8	-
07.08.2024	0,268	18,17	24	0	67,6	55,6	-
08.08.2024	0,261	18,24	24	0	67,4	55,8	-
09.08.2024	0,24	16,94	24	0	67,5	55,9	-
10.08.2024	0,277	19,05	24	0	67,8	56	-
11.08.2024	0,32	21,88	24	0	68,2	56	-
12.08.2024	0,23	16,47	24	0	66,9	55,8	-
13.08.2024	0,282	19,08	24	0	67,6	55,7	-
14.08.2024	0,299	20,2	24	0	68	55,9	-
15.08.2024	0,301	20,41	24	0	68,1	56	-
16.08.2024	0,304	20,34	24	0	68,1	56	-
17.08.2024	0,264	18,43	24	128	67,8	56,2	-
18.08.2024	0,261	18,09	24	0	67,9	56,3	-
19.08.2024	0,288	20,05	24	0	68,3	56,5	-
20.08.2024	0,341	23,88	24	0	68,3	56,5	-
Итого:	9,069	616,9	744	0	0	0	0
Гкал	7,799						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2024	15483,108	739214,81	178391,51
20.08.2024	15492,177	739831,71	179135,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 9:28:38