

#23384#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя переулок Чернышевского 3, Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 819
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2021	0,426	28,13	24	0	69,4	57	-
22.08.2021	0,431	28,89	24	0	69,2	56,9	-
23.08.2021	0,431	29	24	0	69,3	57	-
24.08.2021	0,449	30,19	24	0	69,4	57,1	-
25.08.2021	0,45	29,85	24	0	69,6	57,1	-
26.08.2021	0,496	33,27	24	0	69,6	57,2	-
27.08.2021	0,45	30,4	24	0	69,3	57	-
28.08.2021	0,505	32,9	23,99	128	69,8	57,1	-
29.08.2021	0,459	30,25	24	0	69,5	57	-
30.08.2021	0,578	37,8	24	0	70	57,3	-
31.08.2021	0,588	36,08	23,1	128	69,7	56,5	-
01.09.2021	0,709	37,9	24	0	70,3	55,3	-
02.09.2021	0,696	37,82	24	0	70,1	55,4	-
03.09.2021	0,721	39,31	24	0	70	55,5	-
04.09.2021	0,755	40,52	24	0	70,3	55,4	-
05.09.2021	0,779	41,86	24	0	70,2	55,6	-
06.09.2021	0,808	43,69	24	0	70,3	55,6	-
07.09.2021	0,875	47,42	24	0	70,4	55,6	-
08.09.2021	0,876	48,19	24	0	70,2	55,6	-
09.09.2021	0,828	48,74	24	0	67,6	55,1	-
10.09.2021	0,808	43,53	24	0	70,2	55,4	-
11.09.2021	0,79	42,74	24	0	70,1	55,4	-
12.09.2021	0,834	45,52	24	0	70,1	55,5	-
13.09.2021	0,798	43,38	24	0	70,2	55,3	-
14.09.2021	0,792	43,45	24	0	70,1	55,6	-
15.09.2021	0,897	48,61	24	0	70,6	55,4	-
16.09.2021	0,834	45,52	24	0	70	55,5	-
17.09.2021	0,818	44,07	24	0	70,3	55,3	-
18.09.2021	0,849	45,56	24	0	70,5	55,3	-
19.09.2021	0,912	50,88	24	0	70,1	55,5	-
20.09.2021	0,949	51,35	24	0	70,4	55,3	-
Итого:	21,591	1236,82	743,09	0	0	0	0
Гкал	18,568						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,09

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2021	13319,92	629757,88	153242,59
20.09.2021	13341,511	630994,7	153985,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 21.09.2021 7:18:36