

#35741#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя переулок Чернышевского 3, Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 819
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2023	0,223	14,67	24	0	67,9	55,6	-
22.08.2023	0,26	15,73	24	0	69,1	55,6	-
23.08.2023	0,267	16,19	24	0	69,1	55,6	-
24.08.2023	0,277	16,72	24	0	69,2	55,6	-
25.08.2023	0,218	14,2	24	0	67,7	55,6	-
26.08.2023	0,282	17,44	24	0	68,8	55,8	-
27.08.2023	0,339	20,29	24	0	69,4	55,8	-
28.08.2023	0,349	21,22	24	0	69,2	55,8	-
29.08.2023	0,388	23,08	24	0	69,6	55,8	-
30.08.2023	0,369	21,62	24	0	69,6	55,7	-
31.08.2023	0,463	26,11	24	0	70,2	55,6	-
01.09.2023	0,494	27,68	24	0	70,1	55,4	-
02.09.2023	0,508	28,44	24	0	70	55,5	-
03.09.2023	0,608	33,43	24	0	70,4	55,4	-
04.09.2023	0,619	33,45	24	0	70,6	55,3	-
05.09.2023	0,687	36,84	24	0	70,8	55,3	-
06.09.2023	0,682	36,54	24	0	70,8	55,4	-
07.09.2023	0,65	35,25	24	0	70,8	55,5	-
08.09.2023	0,638	34,89	24	0	70,5	55,5	-
09.09.2023	0,604	32,84	24	0	70,8	55,5	-
10.09.2023	0,711	38,38	24	0	71,1	55,6	-
11.09.2023	0,645	35,37	24	0	70,8	55,6	-
12.09.2023	0,648	35,73	24	0	70,7	55,7	-
13.09.2023	0,688	37,76	24	0	70,9	55,8	-
14.09.2023	0,71	39,51	24	0	70,7	55,8	-
15.09.2023	0,516	30,05	24	0	68,9	55,7	-
16.09.2023	0,634	34,95	24	0	70,7	55,7	-
17.09.2023	0,74	41,47	24	0	70,8	56	-
18.09.2023	0,7	39,51	24	0	71	56,1	-
19.09.2023	0,756	42,85	24	0	71	56	-
20.09.2023	0,7	40,8	24	0	70,7	56,4	-
Итого:	16,373	923,01	744	0	0	0	0
Гкал	14,081						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2023	14756,813	698891,29	170719,23
20.09.2023	14773,186	699814,3	171463,23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 7:25:28