

#102900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя переулок Чернышевского 3, Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 819
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30837
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.10.2024 | 3,801 | 489,09 | 24 | 0 | 72,5 | 65,9 | - |
| 22.10.2024 | 3,741 | 508,9 | 24 | 0 | 72,4 | 66,2 | - |
| 23.10.2024 | 3,808 | 495,06 | 24 | 0 | 72,4 | 65,8 | - |
| 24.10.2024 | 3,785 | 488,01 | 24 | 0 | 72,3 | 65,7 | - |
| 25.10.2024 | 3,783 | 470,45 | 24 | 0 | 72,4 | 65,5 | - |
| 26.10.2024 | 3,772 | 478,71 | 24 | 0 | 72,4 | 65,7 | - |
| 27.10.2024 | 3,789 | 481,42 | 24 | 0 | 72,4 | 65,7 | - |
| 28.10.2024 | 3,78 | 474,98 | 24 | 0 | 72,4 | 65,6 | - |
| 29.10.2024 | 3,699 | 467,48 | 24 | 0 | 72,4 | 65,6 | - |
| 30.10.2024 | 3,732 | 439,91 | 24 | 0 | 72,3 | 65 | - |
| 31.10.2024 | 3,657 | 430,78 | 24 | 0 | 72,3 | 65 | - |
| 01.11.2024 | 3,637 | 436,33 | 24 | 0 | 72,4 | 65,3 | - |
| 02.11.2024 | 3,647 | 405,13 | 24 | 0 | 72,3 | 64,6 | - |
| 03.11.2024 | 3,617 | 401,08 | 24 | 0 | 72,3 | 64,6 | - |
| 04.11.2024 | 3,699 | 396,57 | 24 | 0 | 72,2 | 64,2 | - |
| 05.11.2024 | 3,646 | 372,98 | 24 | 0 | 72,3 | 63,9 | - |
| 06.11.2024 | 3,681 | 363,76 | 24 | 0 | 72,4 | 63,7 | - |
| 07.11.2024 | 3,687 | 363,22 | 24 | 0 | 72,3 | 63,6 | - |
| 08.11.2024 | 3,492 | 259,65 | 24 | 0 | 72,2 | 59,1 | - |
| 09.11.2024 | 3,486 | 220,7 | 24 | 0 | 72,3 | 58,7 | - |
| 10.11.2024 | 3,802 | 261,85 | 24 | 0 | 73,3 | 60,9 | - |
| 11.11.2024 | 3,209 | 230,09 | 23,98 | 64 | 73,2 | 61,7 | - |
| 12.11.2024 | 4,027 | 220,16 | 24 | 0 | 77,2 | 61,6 | - |
| 13.11.2024 | 3,674 | 214,42 | 24 | 0 | 77 | 62,3 | - |
| 14.11.2024 | 3,751 | 215,43 | 24 | 0 | 73,6 | 58,7 | - |
| 15.11.2024 | 3,445 | 205,01 | 24 | 0 | 72 | 57,1 | - |
| 16.11.2024 | 3,259 | 172,1 | 24 | 0 | 71,9 | 55,4 | - |
| 17.11.2024 | 3,426 | 191,74 | 24 | 0 | 72,2 | 56,9 | - |
| 18.11.2024 | 3,569 | 204,63 | 24 | 0 | 72,4 | 57,3 | - |
| 19.11.2024 | 3,748 | 231,58 | 24 | 0 | 73,6 | 59,7 | - |
| 20.11.2024 | 3,559 | 209,42 | 24 | 0 | 73 | 57,9 | - |
| Итого: | 113,408 | 10800,64 | 743,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 97,53 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.10.2024 | 15559,499 | 745735,56 | 180599,5 |
| 20.11.2024 | 15672,907 | 756536,2 | 181343,48 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.11.2024 7:38:49 |