

#126753#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель	БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя	Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4
Номер абонента	3770
Порядковый номер	818
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	26242
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2025	2,036	67,1	24	0	69,3	42,4	5,6
22.03.2025	2,005	70,83	24	128	70,4	42,4	5,7
23.03.2025	1,944	62,7	24	0	70,3	41,5	6,8
24.03.2025	2,011	70,94	24	0	64,5	43,4	5,5
25.03.2025	1,658	67,41	24	0	58,8	41,4	4,4
26.03.2025	2,152	65,39	24	0	70,7	42,3	6,9
27.03.2025	2,105	64,76	24	0	70,6	42,3	5,7
28.03.2025	1,649	46,62	24	0	70,1	38,6	8,9
29.03.2025	1,492	42,23	24	0	69,6	37,6	9,9
30.03.2025	1,879	54,31	24	0	70,5	40,5	6,8
31.03.2025	1,915	56,83	24	0	70,5	40,8	5,9
01.04.2025	2,037	62,3	24	0	70,5	41,8	-
02.04.2025	1,743	51,16	24	0	70,2	39,6	-
03.04.2025	1,418	39,56	24	0	69,5	38,8	-
04.04.2025	1,822	55,28	24	0	70,2	40,2	-
05.04.2025	2,498	87,46	24	0	72,4	46,7	-
06.04.2025	2,624	95,4	24	0	74	48,3	-
07.04.2025	2,41	80,45	24	0	72,7	45,4	-
08.04.2025	2,254	78,42	24	0	70,9	44	-
09.04.2025	2,452	87,96	24	0	71,1	45,8	-
10.04.2025	2,456	91,73	24	0	71,3	46,2	-
11.04.2025	2,056	66,28	24	0	70,6	42	-
12.04.2025	1,81	59,31	24	0	70,1	40,3	-
13.04.2025	1,275	35,46	24	0	69	37	-
14.04.2025	1,167	30,24	24	0	68,7	35,4	-
15.04.2025	1,131	30,33	24	0	67,9	36,1	-
16.04.2025	0,444	15,41	24	0	63	45	-
17.04.2025	0,146	9,95	24	0	59,4	48,3	-
18.04.2025	0,134	9,51	24	0	59,4	48,6	-
19.04.2025	0,105	8,73	24	0	58,8	49,6	-
20.04.2025	0,071	7,95	24	0	57,9	50,6	-
Итого:	50,899	1672,01	744	0	0	0	0
Гкал	43,773						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2025	13022,339	506984,36	183599,36
20.04.2025	13073,238	508656,37	184343,36

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2025 7:34:19