

#23345#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель	БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя	Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4
Номер абонента	3770
Порядковый номер	818
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	26242
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2021	1,796	51,04	24	0	72	41,1	8,6
22.04.2021	2,513	86,11	24	0	72,7	46,7	4,6
23.04.2021	2,376	81,7	24	0	72,6	45,8	4,6
24.04.2021	2,413	98,27	24	0	71,8	46,8	4
25.04.2021	2,443	99,74	24	0	71,8	47	3,7
26.04.2021	2,711	113,19	24	0	72,1	48,7	2,9
27.04.2021	2,621	103,82	24	0	71,7	47,7	4,1
28.04.2021	2,132	79,9	24	0	71,1	44,1	6,7
29.04.2021	1,856	57,6	24	0	70,9	41,4	9,3
30.04.2021	1,873	59,24	24	0	69,2	41	7
01.05.2021	2,057	71,4	24	0	70,9	43,7	7,3
02.05.2021	2,407	87,41	24	0	71,4	45,9	6,2
03.05.2021	1,228	45,74	24	0	65,9	46,5	5,8
04.05.2021	0,076	6,25	24	0	57,1	46,7	9,6
05.05.2021	0,076	6,06	24	0	57,2	46,6	10,4
06.05.2021	0,077	6	24	0	57,1	46,2	6,9
07.05.2021	0,083	6,12	24	0	57,3	45,9	6,9
08.05.2021	0,082	6,05	24	0	57,4	46	6,3
09.05.2021	0,073	5,82	24	0	57,2	46,4	11,1
10.05.2021	0,072	5,91	24	0	57	46,6	17,8
11.05.2021	0,1	6,5	24	0	58,1	45,3	19,7
12.05.2021	0,093	6,3	24	0	58,1	45,8	19,2
13.05.2021	0,093	6,24	24	0	58,1	45,6	9,9
14.05.2021	0,1	6,41	24	0	58,3	45,6	10,6
15.05.2021	0,074	5,83	24	0	57,4	46,5	10
16.05.2021	0,072	5,75	24	0	57,3	46,6	12,5
17.05.2021	0,094	6,19	24	0	58,1	45,5	14,5
18.05.2021	0,093	6,25	24	0	58,1	45,6	11,4
19.05.2021	0,095	6,34	24	0	58,1	45,7	10,4
20.05.2021	0,092	6,27	24	0	58,1	45,8	-
Итого:	29,871	1139,45	720	0	0	0	0
Гкал	25,689						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2021	10883,025	429194,71	149689,46
20.05.2021	10912,896	430334,16	150409,46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 7:40:15