

# #23342#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
Адрес потребителя Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4  
Номер абонента 3770  
Порядковый номер 818  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 26242  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2023	0,102	7,25	24	0	59,5	48,3	-
22.04.2023	0,087	7	24	0	59,2	48,8	-
23.04.2023	0,082	6,75	24	0	58,9	48,9	-
24.04.2023	0,099	7,33	24	0	59,5	48,5	-
25.04.2023	0,099	7,19	24	0	59,4	48,2	-
26.04.2023	0,11	7,31	24	0	59,4	47,4	-
27.04.2023	0,101	7,25	24	0	59,2	47,8	-
28.04.2023	0,106	7,28	24	0	59,4	47,6	-
29.04.2023	0,112	7,55	24	0	59,6	47,6	-
30.04.2023	0,087	6,79	24	0	59	48,2	-
01.05.2023	0,093	6,98	24	0	59	48,1	-
02.05.2023	0,099	7,23	24	0	59,4	48,1	-
03.05.2023	0,107	7,58	24	0	59,5	47,9	-
04.05.2023	0,097	7,07	24	0	59,4	48	-
05.05.2023	0,099	7,22	24	0	59,3	48	-
06.05.2023	0,091	6,92	24	0	58,9	48	-
07.05.2023	0,082	6,75	24	0	58,8	48,6	-
08.05.2023	0,081	6,7	24	0	58,8	48,7	-
09.05.2023	0,082	6,77	24	0	58,8	48,6	-
10.05.2023	0,094	7,1	24	0	59,4	48,4	-
11.05.2023	0,069	5,43	18,73	128	59,2	48,7	-
12.05.2023	0,112	7,46	24	0	59,8	48,2	-
13.05.2023	0,086	6,93	24	0	59,2	48,7	-
14.05.2023	0,078	6,58	24	0	58,8	48,9	-
15.05.2023	0,091	7,04	24	0	59,3	48,6	-
16.05.2023	0,09	7,16	24	0	59,2	48,7	-
17.05.2023	0,092	6,94	24	0	59,4	48,4	-
18.05.2023	0,096	7,07	24	0	59,4	48,2	-
19.05.2023	0,113	7,57	24	0	59,8	48,2	-
20.05.2023	0,079	6,61	24	0	58,9	48,8	-
Итого:	2,816	210,81	714,73	0	0	0	0
Гкал	2,422						

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 714,73

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2023	12055,316	472291,75	167181,88
20.05.2023	12058,132	472502,56	167896,61

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:16:27