

#84456#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4
Номер абонента 3770
Порядковый номер 818
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 26242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2024	2,652	85,5	24	0	73	46	3,7
22.04.2024	2,952	103,06	24	0	73,3	48,1	3,1
23.04.2024	2,775	95,47	24	0	72,9	47,1	2,9
24.04.2024	2,306	71,5	24	0	72,4	43,6	4,9
25.04.2024	2,024	58,44	24	0	72	41,2	6,4
26.04.2024	0,776	33,71	24	0	49,8	41,3	7,8
27.04.2024	0,105	5,87	24	0	61,2	46	12,1
28.04.2024	0,095	5,81	24	0	60,9	47	14,6
29.04.2024	0,092	5,7	24	0	60,8	47,1	16,9
30.04.2024	0,088	5,41	24	0	60,9	47,1	16,1
01.05.2024	0,086	5,38	24	0	60,8	47,2	-
02.05.2024	0,124	6,98	24	0	61,1	46,7	-
03.05.2024	0,136	8,42	24	0	59,9	47,7	-
04.05.2024	0,084	7,45	24	0	58,5	49,2	-
05.05.2024	0,077	7,22	24	0	58,3	49,4	-
06.05.2024	0,127	8,19	24	0	59,7	47,7	-
07.05.2024	0,132	8,05	24	0	59,8	47	-
08.05.2024	0,127	8,32	24	0	59,4	47,5	-
09.05.2024	0,083	7,38	24	0	58,3	49,1	-
10.05.2024	0,084	7,34	24	0	58,3	48,8	-
11.05.2024	0,085	7,35	24	0	58,3	48,7	-
12.05.2024	0,084	7,35	24	0	58,2	48,7	-
13.05.2024	0,133	8,38	24	0	59,6	47,2	-
14.05.2024	0,133	8,48	24	0	59,8	47,6	-
15.05.2024	0,135	8,53	24	0	59,7	47,5	-
16.05.2024	0,144	8,67	24	0	60	47,3	-
17.05.2024	0,138	8,45	24	0	59,8	47,2	-
18.05.2024	0,092	7,5	24	0	58,8	48,7	-
19.05.2024	0,078	7,13	24	0	58,3	49,3	-
20.05.2024	0,089	7,38	24	0	58,7	48,8	-
Итого:	16,036	624,42	720	0	0	0	0
Гкал	13,791						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2024	12578,606	490317,35	175946,49
20.05.2024	12594,642	490941,77	176666,49

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:00:06