

#23346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель	БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя	Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4
Номер абонента	3770
Порядковый номер	818
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	26242
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2021	0,095	6,28	24	0	58,2	45,7	14
22.05.2021	0,078	5,98	24	0	57,6	46,5	-
23.05.2021	0,075	5,89	24	0	57,4	46,7	-
24.05.2021	0,1	6,47	24	0	58,3	45,4	16
25.05.2021	0,09	6,22	24	0	58,1	45,8	-
26.05.2021	0,091	6,66	24	0	56,8	45,1	-
27.05.2021	0,097	8,02	24	0	55,2	45,3	-
28.05.2021	0,096	8,12	24	0	55,3	45,4	11
29.05.2021	0,077	7,68	24	0	54,5	45,8	12,3
30.05.2021	0,076	6,47	24	0	55,6	45,8	-
31.05.2021	0,092	7,18	24	0	56	45,5	16
01.06.2021	0,097	7,15	24	0	56,2	45,4	-
02.06.2021	0,09	6,94	24	0	56,2	45,4	-
03.06.2021	0,089	6,9	24	0	56,2	45,5	15
04.06.2021	0,087	6,76	24	0	56,2	45,6	-
05.06.2021	0,075	6,42	24	0	55,8	45,9	13,4
06.06.2021	0,072	6,16	24	0	55,8	45,9	22
07.06.2021	0,084	6,56	24	0	56,2	45,6	-
08.06.2021	0,092	7,52	24	0	56,4	46,1	18,8
09.06.2021	0,088	5,86	24	0	58,5	45,7	21
10.06.2021	0,083	6,11	24	0	58	45,9	-
11.06.2021	0,088	6,05	24	0	58	45,9	-
12.06.2021	0,071	5,58	24	0	57,6	46,5	-
13.06.2021	0,07	5,58	24	0	57,4	46,7	-
14.06.2021	0,072	5,58	24	0	57,6	46,5	-
15.06.2021	0,093	6,12	24	0	58,3	45,5	-
16.06.2021	0,088	5,97	24	0	58,1	45,7	-
17.06.2021	0,091	6	24	0	58,3	45,6	-
18.06.2021	0,089	5,9	24	0	58,2	45,8	-
19.06.2021	0,07	5,54	24	0	57,5	46,7	-
20.06.2021	0,067	5,43	24	0	57,5	46,8	-
Итого:	2,623	199,1	744	0	0	0	0
Гкал	2,256						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2021	10912,896	430334,16	150409,46
20.06.2021	10915,519	430533,26	151153,46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2021 21:01:28