

# #23343#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
Адрес потребителя Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4  
Номер абонента 3770  
Порядковый номер 818  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 26242  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2023	0,08	6,6	24	0	58,9	48,8	-
22.05.2023	0,087	6,84	24	0	59,3	48,6	-
23.05.2023	0,083	6,72	24	0	59,1	48,8	-
24.05.2023	0,084	6,47	24	0	58,6	47,7	-
25.05.2023	0,086	7,01	24	0	57,8	47,6	-
26.05.2023	0,085	7,07	24	0	57,8	47,9	-
27.05.2023	0,079	6,84	24	0	57,6	47,9	-
28.05.2023	0,081	6,79	24	0	57,7	47,8	-
29.05.2023	0,083	7,03	24	0	57,8	48,1	-
30.05.2023	0,059	4,75	17,33	128	58,7	48	-
31.05.2023	0,083	7,14	24	0	57,9	48,3	-
01.06.2023	0,091	7,26	24	0	58,1	47,8	-
02.06.2023	0,088	7,19	24	0	58	47,8	-
03.06.2023	0,084	6,99	24	0	57,8	47,8	-
04.06.2023	0,078	6,96	24	0	57,7	48,4	-
05.06.2023	0,085	7	24	0	57,9	47,8	-
06.06.2023	0,082	6,6	24	0	57,4	47	-
07.06.2023	0,079	7,41	24	0	57,2	47,9	-
08.06.2023	0,08	6,8	24	0	59,1	49,1	-
09.06.2023	0,08	6,55	24	0	59,1	48,8	-
10.06.2023	0,075	6,39	24	0	58,9	49,1	-
11.06.2023	0,075	6,35	24	0	59	49	-
12.06.2023	0,074	6,31	24	0	58,9	49,1	-
13.06.2023	0,078	6,41	24	0	59,2	49	-
14.06.2023	0,08	6,46	24	0	59,2	48,9	-
15.06.2023	0,087	6,67	24	0	59,3	48,6	-
16.06.2023	0,079	6,43	24	0	59,2	48,8	-
17.06.2023	0,073	6,29	24	0	58,9	49,1	-
18.06.2023	0,073	6,23	23,99	128	58,9	49,1	-
19.06.2023	0,083	6,58	24	0	59,3	48,8	-
20.06.2023	0,079	6,47	24	0	59,2	48,9	-
Итого:	2,493	206,61	737,32	0	0	0	0
Гкал	2,144						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 737,32

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2023	12058,132	472502,56	167896,61
20.06.2023	12060,625	472709,17	168633,93

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2023 7:23:30