

#23348#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель	БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя	Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4
Номер абонента	3770
Порядковый номер	818
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	26242
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2021	0,076	5,63	24	0	58	46,4	-
22.06.2021	0,078	5,63	24	0	58	46,3	-
23.06.2021	0,07	5,41	24	0	57,8	46,6	-
24.06.2021	0,077	5,57	24	0	58	46,2	-
25.06.2021	0,07	5,46	24	0	57,8	46,7	-
26.06.2021	0,067	5,4	24	0	57,6	46,9	-
27.06.2021	0,068	5,39	24	0	57,6	46,9	-
28.06.2021	0,071	5,48	24	0	57,8	46,7	-
29.06.2021	0,071	5,47	24	0	57,8	46,6	-
30.06.2021	0,069	5,37	24	0	57,8	46,7	-
01.07.2021	0,068	5,29	24	0	57,8	46,8	-
02.07.2021	0,068	5,25	24	0	57,8	46,7	-
03.07.2021	0,068	5,29	24	0	57,8	46,8	-
04.07.2021	0,065	5,2	24	0	57,7	47	-
05.07.2021	0,069	5,34	24	0	57,8	46,7	-
06.07.2021	0,069	5,19	24	0	58	46,5	-
07.07.2021	0,08	5,45	24	0	58,1	46,2	-
08.07.2021	0,072	5,25	24	0	58,2	46,5	-
09.07.2021	0,067	5,11	24	0	58	46,7	-
10.07.2021	0,065	5,13	24	0	57,8	46,9	-
11.07.2021	0,065	5,14	24	0	57,8	46,9	-
12.07.2021	0,066	5,2	24	0	57,8	46,9	-
13.07.2021	0,067	5,15	24	0	58	46,8	-
Итого:	1,606	122,8	552	0	0	0	0
Гкал	1,381						

Общее время работы системы, ч	552
Период нормальной работы системы, ч	552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2021	10915,519	430533,26	151153,46
13.07.2021	10917,125	430656,06	151705,46

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 10:08:56