

# #23332#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
Адрес потребителя Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4  
Номер абонента 3770  
Порядковый номер 818  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 26242  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2022	0,08	6,24	24	0	59	47,6	-
22.06.2022	0,08	6,09	24	0	59,4	48,4	-
23.06.2022	0,077	6	24	0	59,3	48,3	-
24.06.2022	0,077	5,97	24	0	59,4	48,4	-
25.06.2022	0,074	5,93	24	0	59,3	48,6	-
26.06.2022	0,074	5,96	24	0	59,2	48,8	-
27.06.2022	0,077	6,19	24	0	59,2	48,7	-
28.06.2022	0,072	6,53	24	0	58,5	48,7	-
29.06.2022	0,072	5,86	24	0	59,3	48,8	-
30.06.2022	0,076	6,09	24	0	59,3	48,7	-
01.07.2022	0,071	5,83	24	0	59,1	48,8	-
02.07.2022	0,068	5,77	24	0	59	49	-
03.07.2022	0,079	6,06	24	0	59,1	48,8	-
04.07.2022	0,07	5,79	24	0	59,2	48,9	-
05.07.2022	0,075	5,97	24	0	59,2	48,8	-
06.07.2022	0,076	6,07	24	0	59,2	48,9	-
07.07.2022	0,072	5,67	24	0	59,4	48,5	-
08.07.2022	0,07	5,81	24	0	58,9	48,7	-
09.07.2022	0,07	5,86	24	0	58,8	48,7	-
10.07.2022	0,073	5,95	24	0	58,9	48,6	-
11.07.2022	0,072	5,9	24	0	59	48,6	-
12.07.2022	0,08	6,15	24	0	59	48,5	-
13.07.2022	0,071	5,97	24	0	59	48,9	-
14.07.2022	0,072	6	24	0	59	48,9	-
15.07.2022	0,072	6,01	24	0	59,1	48,8	-
16.07.2022	0,072	6,01	24	0	59	48,9	-
17.07.2022	0,072	5,97	24	0	59,1	48,8	-
18.07.2022	0,073	6,04	24	0	59	48,9	-
19.07.2022	0,071	6,01	24	0	59	49	-
20.07.2022	0,071	5,98	24	0	59,1	49	-
Итого:	2,209	179,68	720	0	0	0	0
Гкал	1,9						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2022	11515,432	452843,09	159911,81
20.07.2022	11517,641	453022,77	160631,81

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 7:31:10