

#23344#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4
Номер абонента 3770
Порядковый номер 818
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 26242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2023	0,077	6,27	23,99	128	59,2	48,9	-
22.06.2023	0,067	5,64	21,11	128	59	49	-
23.06.2023	0,078	6,35	24	0	59,1	48,8	-
24.06.2023	0,092	6,74	24	0	59,5	48,3	-
25.06.2023	0,071	6,13	24	0	58,8	49	-
26.06.2023	0,097	7,2	23,99	128	60	48,3	-
27.06.2023	0,075	6,31	24	0	59	48,8	-
28.06.2023	0,079	6,4	24	0	59,1	48,7	-
29.06.2023	0,108	7,29	24	0	60	48,3	-
30.06.2023	0,093	6,8	24	0	59,6	48,5	-
01.07.2023	0,072	6,22	24	0	58,9	49	-
02.07.2023	0,072	6,15	24	0	58,9	49	-
03.07.2023	0,076	6,2	24	0	59,1	48,8	-
04.07.2023	0,076	6,15	24	0	59,2	48,8	-
05.07.2023	0,074	6,12	24	0	59,1	48,8	-
06.07.2023	0,074	6,11	24	0	59	48,8	-
07.07.2023	0,078	6,22	24	0	59,2	48,7	-
08.07.2023	0,074	6,11	24	0	59,1	48,8	-
09.07.2023	0,071	5,97	24	0	59	48,9	-
10.07.2023	0,073	6,09	24	0	59,1	48,9	-
11.07.2023	0,073	6,03	24	0	59,1	48,9	-
12.07.2023	0,072	5,95	24	0	59	48,7	-
13.07.2023	0,071	6	24	0	59	49	-
14.07.2023	0,073	5,95	24	0	59,1	48,8	-
15.07.2023	0,07	5,99	24	0	59	49	-
16.07.2023	0,069	5,92	24	0	59	49	-
17.07.2023	0,073	6,02	24	0	59,2	48,9	-
18.07.2023	0,076	6,12	24	0	59,3	48,8	-
19.07.2023	0,073	5,95	24	0	59,1	48,6	-
20.07.2023	0,075	6,09	24	0	59,2	48,7	-
Итого:	2,302	186,49	717,09	0	0	0	0
Гкал	1,98						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 717,09

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2023	12060,625	472709,17	168633,93
20.07.2023	12062,927	472895,66	169351,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 7:15:37