

#23333#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4
Номер абонента 3770
Порядковый номер 818
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 26242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.07.2022 | 0,073 | 6 | 24 | 0 | 59,1 | 48,9 | - |
| 22.07.2022 | 0,07 | 5,82 | 24 | 0 | 59,1 | 48,9 | - |
| 23.07.2022 | 0,076 | 5,96 | 24 | 0 | 59,2 | 48,7 | - |
| 24.07.2022 | 0,072 | 5,86 | 24 | 0 | 59,1 | 48,7 | - |
| 25.07.2022 | 0,071 | 5,85 | 24 | 0 | 59,1 | 48,8 | - |
| 26.07.2022 | 0,07 | 5,82 | 24 | 0 | 59,1 | 48,8 | - |
| 27.07.2022 | 0,073 | 5,97 | 24 | 0 | 59,2 | 48,8 | - |
| 28.07.2022 | 0,073 | 5,89 | 24 | 0 | 59,2 | 48,8 | - |
| 29.07.2022 | 0,071 | 5,93 | 24 | 0 | 59,1 | 48,8 | - |
| 30.07.2022 | 0,072 | 5,91 | 24 | 0 | 59,1 | 48,8 | - |
| 31.07.2022 | 0,071 | 5,91 | 24 | 0 | 59 | 48,9 | - |
| 01.08.2022 | 0,071 | 5,87 | 24 | 0 | 59,1 | 48,9 | - |
| 02.08.2022 | 0,086 | 6,2 | 24 | 0 | 59,3 | 48,4 | - |
| 03.08.2022 | 0,072 | 5,82 | 24 | 0 | 59,3 | 48,8 | - |
| 04.08.2022 | 0,071 | 6,23 | 24 | 0 | 58,4 | 48,2 | - |
| 05.08.2022 | 0,074 | 7,37 | 24 | 0 | 57,7 | 49,2 | - |
| 06.08.2022 | 0,07 | 5,87 | 24 | 0 | 59,2 | 49 | - |
| 07.08.2022 | 0,069 | 5,83 | 24 | 0 | 59,2 | 49,1 | - |
| 08.08.2022 | 0,07 | 5,83 | 24 | 0 | 59,2 | 49 | - |
| 09.08.2022 | 0,069 | 5,86 | 24 | 0 | 59,2 | 49,1 | - |
| 10.08.2022 | 0,07 | 5,79 | 24 | 0 | 59,2 | 49 | - |
| 11.08.2022 | 0,071 | 5,82 | 24 | 0 | 59,1 | 48,8 | - |
| 12.08.2022 | 0,07 | 5,86 | 24 | 0 | 59 | 48,9 | - |
| 13.08.2022 | 0,068 | 5,78 | 24 | 0 | 59 | 49 | - |
| 14.08.2022 | 0,07 | 5,78 | 24 | 0 | 59,1 | 48,9 | - |
| 15.08.2022 | 0,068 | 5,74 | 24 | 0 | 59 | 48,9 | - |
| 16.08.2022 | 0,072 | 5,71 | 24 | 0 | 59,3 | 48,8 | - |
| 17.08.2022 | 0,069 | 5,63 | 24 | 0 | 59,3 | 48,9 | - |
| 18.08.2022 | 0,067 | 5,91 | 24 | 0 | 58,8 | 49,2 | - |
| 19.08.2022 | 0,078 | 5,78 | 24 | 0 | 59,4 | 48,2 | - |
| 20.08.2022 | 0,067 | 5,54 | 24 | 0 | 59,2 | 48,9 | - |
| Итого: | 2,214 | 183,14 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 1,904 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.07.2022 | 11517,641 | 453022,77 | 160631,81 |
| 20.08.2022 | 11519,855 | 453205,91 | 161375,81 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 22.08.2022 12:37:27 |