

#28978#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4
Номер абонента 3770
Порядковый номер 818
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 26242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2023	0,073	5,73	24	0	59,3	48,6	-
22.07.2023	0,071	5,79	24	0	59,1	48,5	-
23.07.2023	0,076	5,68	24	0	59,3	48	-
24.07.2023	0,077	5,77	24	0	59,4	48,2	-
25.07.2023	0,073	5,75	24	0	59,3	48,4	-
26.07.2023	0,075	5,8	24	0	59,4	48,3	-
27.07.2023	0,055	7,44	24	0	53,5	47,1	-
28.07.2023	0,076	7,04	24	0	58,9	48,5	-
29.07.2023	0,074	5,99	24	0	59	48,7	-
30.07.2023	0,071	5,96	24	0	59	48,9	-
31.07.2023	0,069	5,66	24	0	58,4	48,7	-
01.08.2023	0,073	7,05	24	0	58,1	48,6	-
02.08.2023	0,073	5,81	24	0	59	48,4	-
03.08.2023	0,075	5,88	24	0	59,1	48,4	-
04.08.2023	0,085	6,16	24	0	59,4	48,2	-
05.08.2023	0,072	5,86	24	0	59,1	48,8	-
06.08.2023	0,07	5,79	24	0	59	48,8	-
07.08.2023	0,08	6,08	24	0	59,3	48,5	-
08.08.2023	0,079	5,97	24	0	59,3	48,4	-
09.08.2023	0,03	2,46	24	0	47,1	38,4	-
10.08.2023	0,001	0,48	24	0	29,1	26,7	-
11.08.2023	0	0,52	24	0	26	25,2	-
12.08.2023	0,001	0,55	24	0	25,2	24,6	-
13.08.2023	0	0,53	24	0	24,9	24,4	-
14.08.2023	0,001	0,52	24	0	24,5	23,9	-
15.08.2023	0	0,62	24	0	24,6	23,9	-
16.08.2023	0,001	0,52	24	0	24,8	24	-
17.08.2023	0	0,47	24	0	24,7	24	-
18.08.2023	0	0,45	24	0	24,6	23,8	-
19.08.2023	0,001	0,44	24	0	24,5	23,8	-
20.08.2023	0	0,47	24	0	24,5	23,9	-
Итого:	1,432	123,24	744	0	0	0	0
Гкал	1,232						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2023	12062,927	472895,66	169351,02
20.08.2023	12064,359	473018,9	170095,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 7:44:58