

#93077#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
Адрес потребителя Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4  
Номер абонента 3770  
Порядковый номер 818  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 26242  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2024	0,069	7,04	24	0	58	49,8	-
22.07.2024	0,068	7,06	24	0	58	50	-
23.07.2024	0,047	9,62	24	0	58,7	53,6	-
24.07.2024	0,022	11,66	24	0	60,4	60	-
25.07.2024	0,022	11,51	24	0	60,4	59,8	-
26.07.2024	0,023	12,28	24	0	60,6	59,9	-
27.07.2024	0,021	11,71	24	0	60,4	60	-
28.07.2024	0,02	11,53	24	0	60	59,9	-
29.07.2024	0,022	12,4	24	0	60,6	60,2	-
30.07.2024	0,023	12,04	24	0	60,6	60,4	-
31.07.2024	0,023	12,51	24	0	60,7	60,5	-
01.08.2024	0,024	12,06	24	0	60,6	60,2	-
02.08.2024	0,025	12,56	24	0	60,9	60,6	-
03.08.2024	0,022	12,58	24	0	60,7	60,6	-
04.08.2024	0,023	12,47	24	0	60,8	60,6	-
05.08.2024	0,023	12,24	24	0	60,6	60,3	-
06.08.2024	0,024	11,78	24	0	60,4	59,7	-
07.08.2024	0,024	11,35	24	0	60,2	59,6	-
08.08.2024	0,023	11,76	24	0	60,3	59,7	-
09.08.2024	0,02	11,35	24	0	60,2	59,9	-
10.08.2024	0,021	11,62	24	0	60,2	60	-
11.08.2024	0,02	11,49	24	0	60,2	60,1	-
12.08.2024	0,023	12,42	24	0	60,6	60	-
13.08.2024	0,023	12,46	24	0	60,7	60,4	-
14.08.2024	0,026	12,73	24	0	61	60,5	-
15.08.2024	0,028	12,24	24	0	60,8	60,1	-
16.08.2024	0,03	12,53	24	0	61	60,4	-
17.08.2024	0,024	11,61	24	0	60,6	59,8	-
18.08.2024	0,021	11,55	24	0	60,7	60,6	-
19.08.2024	0,025	11,82	24	0	61,1	60,4	-
20.08.2024	0,027	12,51	24	0	61,2	60,6	-
Итого:	0,8360000000000001	360,49	744	0	0	0	0
Гкал	0,719						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2024	12598,658	491301,85	177767,36
20.08.2024	12599,494	491662,34	178511,36

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 10:04:23