

# #23358#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
Адрес потребителя Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4  
Номер абонента 3770  
Порядковый номер 818  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 26242  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2021	0,075	5,68	24	0	58	46,8	-
22.08.2021	0,079	5,71	24	0	58	46,5	-
23.08.2021	0,074	5,58	24	0	58	46,7	-
24.08.2021	0,076	5,71	24	0	58,1	46,7	-
25.08.2021	0,079	5,77	24	0	58,1	46,6	-
26.08.2021	0,076	5,65	24	0	58,1	46,7	-
27.08.2021	0,073	5,65	24	0	57,8	46,9	-
28.08.2021	0,082	5,9	23,99	128	58	46,6	-
29.08.2021	0,071	5,52	24	0	57,9	46,8	-
30.08.2021	0,073	5,57	23,24	128	57,4	46	-
31.08.2021	0,079	5,8	24	0	58	46,4	-
01.09.2021	0,085	5,94	24	0	58,2	46,2	-
02.09.2021	0,089	5,86	24	0	58,3	45,8	-
03.09.2021	0,082	5,78	24	0	58,3	46,2	-
04.09.2021	0,08	5,87	24	0	58,1	46,6	-
05.09.2021	0,081	5,81	24	0	58	46,3	-
06.09.2021	0,102	6,19	24	0	58,8	45,4	-
07.09.2021	0,098	6,21	24	0	59	45,7	-
08.09.2021	0,094	6,25	24	0	58,6	46	-
09.09.2021	0,087	6,58	24	0	57,3	46,1	-
10.09.2021	0,098	6,25	24	0	58,6	45,6	-
11.09.2021	0,074	5,7	24	0	57,9	46,7	-
12.09.2021	0,073	5,58	24	0	58	46,8	-
13.09.2021	0,096	6,15	24	0	58,7	45,8	-
14.09.2021	0,088	5,96	24	0	58,5	46,1	-
15.09.2021	0,092	5,99	24	0	58,5	46	-
16.09.2021	0,084	5,88	24	0	58,3	46,2	-
17.09.2021	0,076	5,72	24	0	58	46,7	-
18.09.2021	0,085	5,93	24	0	58	46,4	-
19.09.2021	0,074	5,62	24	0	58	46,5	-
20.09.2021	0,109	6,6	24	0	59	45,4	-
Итого:	2,584	182,41	743,23	0	0	0	0
Гкал	2,222						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,23

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2021	10919,745	430854,91	152617,46
20.09.2021	10922,329	431037,32	153360,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:18:10