

#35740#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4
Номер абонента 3770
Порядковый номер 818
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 26242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2023	0,036	5,13	24	0	41,4	34,4	-
22.08.2023	0,081	7,01	24	0	58,4	48,9	-
23.08.2023	0,079	6,64	24	0	58,6	48,7	-
24.08.2023	0,073	6,58	24	0	58,4	49,2	-
25.08.2023	0,077	6,82	24	0	58	48,6	-
26.08.2023	0,07	6,57	24	0	58,3	49,4	-
27.08.2023	0,072	6,53	24	0	58,4	49,1	-
28.08.2023	0,078	6,9	24	0	58,5	48,9	-
29.08.2023	0,089	7,12	24	0	58,6	48,6	-
30.08.2023	0,101	7,3	24	0	59,1	48,2	-
31.08.2023	0,116	7,62	24	0	59,4	47,6	-
01.09.2023	0,087	7,17	24	0	58,8	48,8	-
02.09.2023	0,074	7,03	24	0	58,2	49,4	-
03.09.2023	0,072	6,89	24	0	58,2	49,5	-
04.09.2023	0,111	7,73	24	0	59,5	48,3	-
05.09.2023	0,113	7,85	24	0	59,7	48,2	-
06.09.2023	0,116	7,93	24	0	59,9	48,2	-
07.09.2023	0,117	7,92	24	0	59,8	48,2	-
08.09.2023	0,106	7,66	24	0	59,5	48,4	-
09.09.2023	0,079	7,06	24	0	58,6	49,3	-
10.09.2023	0,072	6,74	24	0	58,4	49,5	-
11.09.2023	0,12	7,98	24	0	60	48,3	-
12.09.2023	0,112	7,81	24	0	59,9	48,6	-
13.09.2023	0,115	7,93	24	0	60	48,5	-
14.09.2023	0,124	8,06	24	0	60,1	48,2	-
15.09.2023	0,126	8,11	24	0	60	48	-
16.09.2023	0,077	6,92	24	0	58,5	49,3	-
17.09.2023	0,072	6,75	24	0	58,4	49,5	-
18.09.2023	0,123	7,9	24	0	60,1	48,2	-
19.09.2023	0,119	7,94	24	0	59,9	48,3	-
20.09.2023	0,132	8,2	24	0	60,1	47,8	-
Итого:	2,939	225,8	744	0	0	0	0
Гкал	2,528						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2023	12064,359	473018,9	170095,02
20.09.2023	12067,298	473244,7	170839,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 7:25:18