

#95400#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4
Номер абонента 3770
Порядковый номер 818
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 26242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2024	0,025	12,42	24	0	61	60,5	-
22.08.2024	0,023	12,48	24	0	61	60,6	-
23.08.2024	0,023	12,49	24	0	61	60,8	-
24.08.2024	0,024	12,24	24	0	60,8	60,3	-
25.08.2024	0,023	12,14	24	0	60,8	60,5	-
26.08.2024	0,023	12,79	24	0	61,3	61	-
27.08.2024	0,023	12,48	24	0	61,2	60,9	-
28.08.2024	0,025	12,67	24	0	61,3	60,8	-
29.08.2024	0,024	13,3	24	0	61,5	61	-
30.08.2024	0,026	12,22	24	0	61,1	60,3	-
31.08.2024	0,024	12,46	24	0	61	60,8	-
01.09.2024	0,03	12,67	24	0	61,2	60,6	-
02.09.2024	0,059	13,82	24	0	62,1	59,7	-
03.09.2024	0,061	16,26	24	0	62,9	60,6	-
04.09.2024	0,064	15,9	24	0	63,2	60,6	-
05.09.2024	0,062	14,96	24	0	62,9	60,4	-
06.09.2024	0,062	14,71	24	0	62,8	60,2	-
07.09.2024	0,027	12,84	24	0	61,5	60,7	-
08.09.2024	0,025	12,1	24	0	61	60,4	-
09.09.2024	0,072	15,9	24	0	63,4	60,7	-
10.09.2024	0,076	15,14	24	0	63,1	59,7	-
11.09.2024	0,081	15,68	24	0	63,2	59,9	-
12.09.2024	0,08	16,05	24	0	63,5	60,3	-
13.09.2024	0,077	16,75	24	0	63,6	60,6	-
14.09.2024	0,06	15,08	24	0	62,9	60,6	-
15.09.2024	0,045	15,48	24	0	63,7	62,7	-
16.09.2024	0,089	16,59	24	0	64,2	60,7	-
17.09.2024	0,085	16,89	24	0	63,8	60,5	-
18.09.2024	0,083	16,3	24	0	63,9	60,5	-
19.09.2024	0,084	17,78	24	0	64,4	61,5	-
20.09.2024	0,079	15,73	24	0	63,3	59,9	-
Итого:	1,564	444,32	744	0	0	0	0
Гкал	1,345						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2024	12599,494	491662,34	178511,36
20.09.2024	12601,058	492106,66	179255,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 8:40:34