

#23339#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

| | |
|-------------------|---|
| Потребитель | БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО |
| Адрес потребителя | Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4 |
| Номер абонента | 3770 |
| Порядковый номер | 818 |
| Тип теплосчётчика | СКМ-01 |
| Заводской номер | 26242 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.11.2021 | 2,252 | 69,93 | 24 | 0 | 72,4 | 44,5 | 6 |
| 22.11.2021 | 3,088 | 128,36 | 24 | 0 | 73 | 52 | - |
| 23.11.2021 | 2,718 | 100,29 | 24 | 0 | 72,8 | 48,7 | - |
| 24.11.2021 | 2,139 | 82,46 | 24 | 0 | 63,7 | 45,7 | - |
| 25.11.2021 | 2,869 | 109,74 | 24 | 0 | 72,8 | 50 | - |
| 26.11.2021 | 3,155 | 136,8 | 24 | 0 | 73,2 | 53,1 | - |
| 27.11.2021 | 3,286 | 138,25 | 24 | 0 | 74,9 | 54,4 | - |
| 28.11.2021 | 3,384 | 151,36 | 24 | 0 | 74,8 | 55,4 | - |
| 29.11.2021 | 3,568 | 155,6 | 24 | 0 | 76,3 | 56,4 | - |
| 30.11.2021 | 3,507 | 149,21 | 24 | 0 | 75,6 | 55,3 | - |
| 01.12.2021 | 3,693 | 152,24 | 24 | 0 | 78 | 57,1 | - |
| 02.12.2021 | 3,372 | 144,94 | 24 | 0 | 74,7 | 54,6 | - |
| 03.12.2021 | 3,739 | 158,85 | 24 | 0 | 77,5 | 57,3 | - |
| 04.12.2021 | 3,795 | 162,5 | 24 | 0 | 78,2 | 58,1 | - |
| 05.12.2021 | 3,799 | 161,14 | 24 | 0 | 78,5 | 58,2 | - |
| 06.12.2021 | 4,189 | 152,01 | 24 | 0 | 83,7 | 60,1 | - |
| 07.12.2021 | 4,403 | 143,9 | 24 | 0 | 87,4 | 61,1 | - |
| 08.12.2021 | 4,502 | 141,92 | 24 | 0 | 88,6 | 61,4 | - |
| 09.12.2021 | 4,327 | 147,81 | 24 | 0 | 85,1 | 60 | - |
| 10.12.2021 | 3,882 | 147,96 | 23,99 | 128 | 79,5 | 56,9 | - |
| 11.12.2021 | 3,847 | 148,3 | 24 | 0 | 79,2 | 56,8 | - |
| 12.12.2021 | 3,901 | 149,05 | 24 | 0 | 80 | 57,5 | - |
| 13.12.2021 | 3,811 | 147,64 | 24 | 0 | 78,8 | 56,6 | - |
| 14.12.2021 | 3,316 | 122,3 | 24 | 0 | 75,8 | 52,4 | - |
| 15.12.2021 | 2,809 | 97,15 | 24 | 0 | 73,3 | 48,1 | - |
| 16.12.2021 | 2,036 | 75,34 | 24 | 0 | 61,8 | 42,8 | - |
| 17.12.2021 | 2,905 | 106,63 | 24 | 0 | 72,8 | 48,9 | - |
| 18.12.2021 | 2,741 | 96,11 | 24 | 0 | 72,7 | 47,7 | - |
| 19.12.2021 | 2,845 | 102,83 | 24 | 0 | 73 | 48,9 | - |
| 20.12.2021 | 3,852 | 152,84 | 24 | 0 | 78,8 | 57,1 | - |
| Итого: | 101,73 | 3933,46 | 719,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 87,487 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.11.2021 | 11032,175 | 434835,11 | 154823,83 |
| 20.12.2021 | 11133,905 | 438768,57 | 155543,83 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 22.12.2021 7:28:15 |