

#121348#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Акрополь, ООО

Профессора Баранова 34, Калининград

2562

7799

ТВ7 (АСЦП)

16037533

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	50,407	0	608,64	0	0	591,082	0	0	24	0	81,5	61,1	0,49	0,37	-
22.02.2025	43,166	0	497,69	0	0	484,368	0	0	24	0	78,1	56,9	0,51	0,37	-
23.02.2025	41,422	0	475,43	0	0	463,087	0	0	24	0	76,7	55,4	0,51	0,38	-
24.02.2025	39,677	0	565,025	0	0	551,33	0	0	24	0	73,8	56,7	0,51	0,38	-
25.02.2025	40,898	0	594,42	0	0	580,436	0	0	24	0	72,7	55,9	0,5	0,38	-
26.02.2025	36,665	0	495,77	0	0	484,21	0	0	24	0	72,2	54,1	0,52	0,38	-
27.02.2025	35,456	0	451,13	0	0	440,662	0	0	24	0	72,1	52,9	0,52	0,38	-
28.02.2025	37,008	0	554,96	0	0	542,104	0	0	24	0	72,1	55,8	0,51	0,38	-
01.03.2025	38,331	0	516,28	0	0	503,691	0	0	24	0	74,2	56,1	0,51	0,37	-
02.03.2025	36,694	0	467,66	0	0	456,562	0	0	24	0	73,1	53,9	0,52	0,37	-
03.03.2025	35,436	0	410,735	0	0	401,097	0	0	24	0	72,5	51,4	0,53	0,37	-
04.03.2025	33,743	0	314,01	0	0	306,71	0	0	24	0	72,2	46	0,54	0,37	-
05.03.2025	31,265	0	284,74	0	0	278,132	0	0	24	0	72,1	45,3	0,54	0,37	-
06.03.2025	23,682	0	193,83	0	0	189,35	0	0	24	0	72	42,1	0,55	0,37	-
07.03.2025	21,276	0	176,605	0	0	172,535	0	0	24	0	71,9	42,5	0,55	0,37	-
08.03.2025	18,845	0	156,88	0	0	153,26	0	0	24	0	71,9	42,6	0,55	0,37	-
09.03.2025	20,953	0	176,665	0	0	172,578	0	0	24	0	72	43,1	0,55	0,37	-
10.03.2025	17,961	0	147,46	0	0	144,055	0	0	24	0	71,8	42,1	0,56	0,36	-
11.03.2025	27,63	0	291,755	0	0	285,03	0	0	24	0	71,9	48,8	0,54	0,37	-
12.03.2025	28,328	0	372,6	0	0	363,971	0	0	24	0	72	53,5	0,54	0,37	-
13.03.2025	29,706	0	340,275	0	0	332,192	0	0	24	0	73,1	51,8	0,54	0,37	-
14.03.2025	32,1	0	397,03	0	0	387,192	0	0	24	0	74,8	55	0,53	0,37	-
15.03.2025	29,228	0	299,4	0	0	291,758	0	0	24	0	76	52,1	0,53	0,37	-
16.03.2025	30,626	0	313,56	0	0	305,604	0	0	24	0	75,8	51,9	0,53	0,37	-
17.03.2025	32,654	0	329,225	0	0	320,613	0	0	24	0	77,1	52,8	0,53	0,37	-
18.03.2025	31,821	0	367,455	0	0	358,478	0	0	24	0	74,2	53,1	0,53	0,37	-
19.03.2025	28,754	0	331,015	0	0	323,222	0	0	24	0	72,8	51,6	0,54	0,37	-
20.03.2025	24,662	0	265,44	0	0	259,251	0	0	24	0	72,3	49,6	0,54	0,37	-
Итого:	898,394	0	10395,685	0	0	10142,56	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	214,578														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	4993,752	60281,315	0	0	58782,681	0	0	8072	149
20.03.2025	5892,147	70677	0	0	68925,24	0	0	8744	149

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:49:09