

#296984#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Акрополь, ООО
Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград
Номер абонента 2562
Порядковый номер 7799
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16037533
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	18,162	0	135,57	0	0	132,295	0	0	24	0	73,8	41	0,56	0,36	-
22.03.2026	17,772	0	132,515	0	0	129,306	0	0	24	0	73,9	41,1	0,56	0,35	-
23.03.2026	16,986	0	126,7	0	0	123,636	0	0	24	0	73,8	41,1	0,57	0,35	-
24.03.2026	17,601	0	130,24	0	0	127,073	0	0	24	0	74	41	0,55	0,35	-
25.03.2026	17,272	0	128,745	0	0	125,625	0	0	24	0	73,9	41,1	0,55	0,35	-
26.03.2026	17,915	0	131,885	0	0	128,667	0	0	24	0	74,2	41	0,55	0,35	-
27.03.2026	18,208	0	135,055	0	0	131,789	0	0	24	0	73,8	40,9	0,55	0,35	-
28.03.2026	18,349	0	136,83	0	0	133,518	0	0	24	0	73,9	41,1	0,56	0,35	-
29.03.2026	18,006	0	134,98	0	0	131,727	0	0	24	0	73,7	41,1	0,56	0,35	-
30.03.2026	18,196	0	135,245	0	0	131,976	0	0	24	0	73,9	41	0,56	0,35	-
31.03.2026	18,409	0	136,41	0	0	133,107	0	0	24	0	73,8	40,9	0,56	0,35	-
01.04.2026	18,477	0	137,305	0	0	133,983	0	0	24	0	73,9	41	0,55	0,35	-
02.04.2026	18,82	0	143,805	0	0	140,366	0	0	24	0	73,4	41,4	0,53	0,37	-
03.04.2026	18,655	0	138,655	0	0	135,302	0	0	24	0	73,9	41	0,54	0,36	-
04.04.2026	18,891	0	142,465	0	0	139,037	0	0	24	0	73,6	41,2	0,55	0,35	-
05.04.2026	18,023	0	134,69	0	0	131,418	0	0	24	0	73,9	41,2	0,55	0,35	-
06.04.2026	18,584	0	139,865	0	0	136,502	0	0	24	0	73,6	41,1	0,55	0,35	-
07.04.2026	18,497	0	137,69	0	0	134,349	0	0	24	0	73,9	41,1	0,55	0,35	-
08.04.2026	19,406	0	144,375	0	0	140,88	0	0	24	0	73,8	41	0,54	0,36	-
09.04.2026	19,159	0	141,5	0	0	138,043	0	0	24	0	74,3	41,1	0,55	0,36	-
10.04.2026	18,716	0	141,345	0	0	137,916	0	0	24	0	73,9	41,6	0,55	0,35	-
11.04.2026	17,805	0	132,76	0	0	129,533	0	0	24	0	74,1	41,3	0,55	0,35	-
12.04.2026	17,171	0	129,285	0	0	126,151	0	0	24	0	73,9	41,4	0,56	0,35	-
13.04.2026	17,424	0	129,54	0	0	126,38	0	0	24	0	74,2	41,3	0,56	0,35	-
14.04.2026	16,3	0	128,32	0	0	125,315	0	0	24	0	72,5	41,5	0,56	0,35	-
15.04.2026	14,938	0	147,96	0	0	144,971	0	0	24	0	66,6	42,3	0,52	0,34	-
16.04.2026	16,912	0	126,845	0	0	123,791	0	0	24	0	73,6	41	0,55	0,35	-
17.04.2026	17,367	0	128,29	0	0	125,174	0	0	24	0	74	40,9	0,55	0,35	-
18.04.2026	14,869	0	110,89	0	0	108,214	0	0	24	0	73,8	41	0,56	0,35	-
19.04.2026	16,257	0	121,49	0	0	118,553	0	0	24	0	73,8	41,1	0,56	0,35	-
20.04.2026	16,577	0	124,47	0	0	121,479	0	0	24	0	73,6	41,1	0,55	0,35	-
Итого:	549,724	0	4145,72	0	0	4046,076	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	131,299														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	13605,856	201516,585	0	0	196325,211	0	0	17501	152
20.04.2026	14155,58	205662,305	0	0	200371,289	0	0	18245	152

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:08:57