

#14917#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Акрополь, ООО
Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград
Номер абонента 2562
Порядковый номер 7799
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16037533
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	1,793	0	13,86	0	0	13,553	0	0	24	0	70,3	38,7	0,46	0,33	-
22.04.2023	1,578	0	12,575	0	0	12,299	0	0	24	0	69,9	39,2	0,45	0,33	-
23.04.2023	1,402	0	11,42	0	0	11,172	0	0	24	0	69,6	39,7	0,45	0,33	-
24.04.2023	1,564	0	12,445	0	0	12,173	0	0	24	0	69,7	39	0,44	0,34	-
25.04.2023	1,667	0	13,15	0	0	12,861	0	0	24	0	69,9	39	0,44	0,34	-
26.04.2023	1,751	0	13,585	0	0	13,285	0	0	24	0	70	38,6	0,43	0,34	-
27.04.2023	1,664	0	13,055	0	0	12,768	0	0	24	0	69,8	38,7	0,43	0,35	-
28.04.2023	1,851	0	14,255	0	0	13,939	0	0	24	0	70,2	38,5	0,43	0,35	-
29.04.2023	1,634	0	12,64	0	0	12,361	0	0	24	0	70	38,5	0,43	0,34	-
30.04.2023	1,497	0	11,745	0	0	11,487	0	0	24	0	69,9	38,8	0,43	0,34	-
01.05.2023	1,554	0	12,14	0	0	11,874	0	0	24	0	69,9	38,7	0,43	0,35	-
02.05.2023	1,671	0	12,87	0	0	12,585	0	0	24	0	70,2	38,5	0,43	0,35	-
03.05.2023	1,69	0	13,215	0	0	12,925	0	0	24	0	69,9	38,7	0,43	0,34	-
04.05.2023	1,832	0	14,03	0	0	13,718	0	0	24	0	70,3	38,4	0,44	0,34	-
05.05.2023	1,882	0	14,61	0	0	14,289	0	0	24	0	69,9	38,5	0,44	0,34	-
06.05.2023	1,539	0	12,21	0	0	11,941	0	0	24	0	70	39,2	0,44	0,34	-
07.05.2023	1,48	0	11,87	0	0	11,608	0	0	24	0	70	39,5	0,44	0,34	-
08.05.2023	1,602	0	12,58	0	0	12,302	0	0	24	0	70	39	0,45	0,34	-
09.05.2023	1,397	0	11,32	0	0	11,073	0	0	24	0	69,7	39,6	0,45	0,34	-
10.05.2023	1,633	0	12,84	0	0	12,556	0	0	24	0	70,2	39,2	0,45	0,34	-
11.05.2023	1,673	0	13,16	0	0	12,87	0	0	24	0	69,9	38,9	0,44	0,35	-
12.05.2023	1,692	0	13,205	0	0	12,912	0	0	24	0	70,2	38,9	0,44	0,34	-
13.05.2023	1,596	0	12,695	0	0	12,417	0	0	24	0	69,8	39,1	0,44	0,34	-
14.05.2023	1,316	0	10,57	0	0	10,337	0	0	24	0	70	39,7	0,44	0,34	-
15.05.2023	1,583	0	12,565	0	0	12,288	0	0	24	0	70,1	39,3	0,44	0,34	-
16.05.2023	1,679	0	13,12	0	0	12,829	0	0	24	0	70,3	39,1	0,45	0,35	-
17.05.2023	1,784	0	14,16	0	0	13,85	0	0	24	0	69,9	39,2	0,45	0,35	-
18.05.2023	1,686	0	13,245	0	0	12,952	0	0	24	0	70,2	39,2	0,44	0,34	-
19.05.2023	1,689	0	13,385	0	0	13,089	0	0	24	0	70,2	39,4	0,45	0,35	-
20.05.2023	1,522	0	12,07	0	0	11,803	0	0	24	0	70,2	39,4	0,45	0,35	-
Итого:	48,901	0	384,59	0	0	376,116	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,68														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	19105,744	181044,825	0	0,002	176378,214	0	0	24603	82
20.05.2023	19154,645	181429,415	0	0,002	176754,33	0	0	25323	82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:24:12