

#84185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Акрополь, ООО
Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград
Номер абонента 2562
Порядковый номер 7799
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16037533
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	1,645	0	12,39	0	0	12,112	0	0	24	0	70,8	38,4	0,46	0,36	3,6
22.04.2024	17,884	0	146,355	0	0	142,941	0	0	24	0	72,3	42,5	0,46	0,36	3,7
23.04.2024	24,083	0	195,02	0	0	190,346	0	0	24	0	73,4	43,2	0,46	0,36	3,1
24.04.2024	21,317	0	168,765	0	0	164,85	0	0	24	0	72,1	41,2	0,46	0,36	2,9
25.04.2024	19,536	0	152,605	0	0	149,089	0	0	24	0	71,8	40,5	0,47	0,35	4,9
26.04.2024	9,146	0	70,7	0	0	69,055	0	0	24	0	72,2	40,6	0,47	0,35	6,4
27.04.2024	1,79	0	13,41	0	0	13,106	0	0	24	0	71,2	38,6	0,48	0,35	7,8
28.04.2024	1,555	0	12,03	0	0	11,761	0	0	24	0	70,7	39,2	0,48	0,35	12,1
29.04.2024	1,564	0	12,105	0	0	11,833	0	0	24	0	70,8	39,3	0,48	0,34	14,6
30.04.2024	1,46	0	11,305	0	0	11,049	0	0	24	0	71	39,5	0,48	0,34	16,9
01.05.2024	1,485	0	11,62	0	0	11,36	0	0	24	0	70,6	39,4	0,46	0,34	16,1
02.05.2024	1,56	0	12,295	0	0	12,021	0	0	24	0	70,4	39,4	0,45	0,33	-
03.05.2024	1,67	0	13,47	0	0	13,175	0	0	24	0	69,8	39,5	0,45	0,32	-
04.05.2024	1,515	0	11,825	0	0	11,559	0	0	24	0	70,8	39,5	0,45	0,32	-
05.05.2024	1,28	0	10,285	0	0	10,054	0	0	24	0	70,7	40,3	0,45	0,32	-
06.05.2024	1,538	0	12,17	0	0	11,9	0	0	24	0	70,2	39,3	0,44	0,33	-
07.05.2024	1,554	0	12,465	0	0	12,192	0	0	24	0	69,8	39,4	0,44	0,33	-
08.05.2024	1,659	0	13,26	0	0	12,969	0	0	24	0	69,8	39,3	0,44	0,33	-
09.05.2024	1,368	0	11,095	0	0	10,851	0	0	24	0	69,9	39,8	0,44	0,33	-
10.05.2024	1,306	0	10,71	0	0	10,476	0	0	24	0	69,7	40	0,44	0,33	-
11.05.2024	1,319	0	10,925	0	0	10,687	0	0	24	0	69,5	40	0,44	0,33	-
12.05.2024	1,368	0	11,335	0	0	11,089	0	0	24	0	69,4	40	0,44	0,33	-
13.05.2024	1,65	0	13,195	0	0	12,904	0	0	24	0	70	39,5	0,44	0,33	-
14.05.2024	1,498	0	12,09	0	0	11,824	0	0	24	0	70	39,8	0,44	0,33	-
15.05.2024	1,665	0	13,46	0	0	13,166	0	0	24	0	69,7	39,6	0,44	0,33	-
16.05.2024	1,623	0	12,995	0	0	12,708	0	0	24	0	70,1	39,7	0,44	0,33	-
17.05.2024	1,613	0	12,95	0	0	12,663	0	0	24	0	70,2	39,8	0,44	0,33	-
18.05.2024	1,34	0	10,94	0	0	10,698	0	0	24	0	70,1	40,2	0,44	0,33	-
19.05.2024	1,351	0	11,26	0	0	11,014	0	0	24	0	69,7	40,4	0,44	0,33	-
20.05.2024	1,509	0	12,22	0	0	11,949	0	0	24	0	70,2	40	0,43	0,33	-
Итого:	129,851	0	1035,25	0	0	1011,401	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,014														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	234,722	1867,76	0	0	1824,589	0	0	729	148
20.05.2024	364,576	2903,01	0	0	2835,991	0	0	1449	148

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:06:29