

#14915#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Акрополь, ООО
Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград
Номер абонента 2562
Порядковый номер 7799
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16037533
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	1,614	0	12,845	0	0	12,562	0	0	24	0	70	39,3	0,45	0,35	-
22.05.2023	1,616	0	12,85	0	0	12,565	0	0	24	0	70,2	39,5	0,45	0,35	-
23.05.2023	1,571	0	12,59	0	0	12,312	0	0	24	0	70,1	39,6	0,45	0,34	-
24.05.2023	1,618	0	12,825	0	0	12,541	0	0	24	0	70,2	39,4	0,46	0,35	-
25.05.2023	1,692	0	13,61	0	0	13,31	0	0	24	0	70	39,7	0,46	0,35	-
26.05.2023	1,456	0	11,8	0	0	11,539	0	0	24	0	70,1	40	0,46	0,35	-
27.05.2023	1,347	0	11,015	0	0	10,772	0	0	24	0	70,1	40,2	0,46	0,35	-
28.05.2023	1,438	0	11,615	0	0	11,358	0	0	24	0	70,2	40	0,46	0,35	-
29.05.2023	1,693	0	13,635	0	0	13,334	0	0	24	0	70,1	39,8	0,47	0,35	-
30.05.2023	1,547	0	12,475	0	0	12,198	0	0	24	0	70,3	40	0,47	0,35	-
31.05.2023	1,474	0	12,01	0	0	11,745	0	0	24	0	70	40,1	0,46	0,35	-
01.06.2023	1,584	0	12,75	0	0	12,468	0	0	24	0	70,2	39,9	0,47	0,35	-
02.06.2023	1,625	0	13,12	0	0	12,831	0	0	24	0	70	39,8	0,47	0,35	-
03.06.2023	1,311	0	10,775	0	0	10,537	0	0	24	0	70	40,3	0,47	0,35	-
04.06.2023	1,244	0	10,37	0	0	10,141	0	0	24	0	69,9	40,7	0,47	0,35	-
05.06.2023	1,365	0	11,23	0	0	10,982	0	0	24	0	70,1	40,4	0,47	0,35	-
06.06.2023	1,524	0	12,555	0	0	12,28	0	0	24	0	69,8	40,2	0,47	0,35	-
07.06.2023	1,385	0	11,32	0	0	11,069	0	0	24	0	70,2	40,3	0,47	0,35	-
08.06.2023	1,36	0	11,24	0	0	10,992	0	0	24	0	70,1	40,6	0,47	0,35	-
09.06.2023	1,419	0	11,695	0	0	11,438	0	0	24	0	70	40,4	0,47	0,35	-
10.06.2023	1,412	0	11,62	0	0	11,364	0	0	24	0	69,9	40,3	0,46	0,34	-
11.06.2023	1,086	0	9,33	0	0	9,127	0	0	24	0	69,6	41,2	0,46	0,34	-
12.06.2023	1,096	0	9,385	0	0	9,18	0	0	24	0	69,7	41,2	0,46	0,34	-
13.06.2023	1,322	0	11,14	0	0	10,896	0	0	24	0	69,9	40,9	0,46	0,34	-
14.06.2023	1,338	0	11,22	0	0	10,973	0	0	24	0	70	40,8	0,47	0,35	-
15.06.2023	1,243	0	10,535	0	0	10,303	0	0	24	0	70	41,2	0,47	0,34	-
16.06.2023	1,31	0	10,91	0	0	10,669	0	0	24	0	70,1	40,8	0,45	0,34	-
17.06.2023	1,13	0	9,59	0	0	9,38	0	0	24	0	69,8	41,1	0,44	0,34	-
18.06.2023	1,308	0	10,995	0	0	10,754	0	0	24	0	69,8	40,8	0,46	0,34	-
19.06.2023	1,333	0	11,095	0	0	10,85	0	0	24	0	70	40,7	0,45	0,34	-
20.06.2023	1,304	0	10,86	0	0	10,62	0	0	24	0	70,1	40,8	0,45	0,34	-
Итого:	43,765	0	359,005	0	0	351,09	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,453														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	19154,645	181429,415	0	0,002	176754,33	0	0	25323	82
20.06.2023	19198,413	181788,42	0	0,002	177105,423	0	0	26067	82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:37:07