

#14920#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Акрополь, ООО
Адрес потребителя Профессора Баранова 34, Калининград
Номер абонента 2562
Порядковый номер 7799
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16037533
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	1,673	0	13,815	0	0	13,525	0	0	24	0	68,1	38,6	0,46	0,33	-
22.06.2021	1,353	0	11,595	0	0	11,354	0	0	24	0	67,8	39,4	0,46	0,33	-
23.06.2021	1,45	0	12,57	0	0	12,312	0	0	24	0	67,4	39,3	0,46	0,33	-
24.06.2021	1,452	0	12,295	0	0	12,037	0	0	24	0	68,1	39,3	0,46	0,32	-
25.06.2021	1,529	0	12,93	0	0	12,659	0	0	24	0	68,1	39,3	0,46	0,33	-
26.06.2021	1,437	0	12,26	0	0	12,003	0	0	24	0	68,1	39,5	0,46	0,32	-
27.06.2021	1,369	0	11,44	0	0	11,197	0	0	24	0	68,6	39,4	0,46	0,32	-
28.06.2021	1,37	0	11,79	0	0	11,544	0	0	24	0	68	39,6	0,46	0,33	-
29.06.2021	1,415	0	12	0	0	11,75	0	0	24	0	67,9	39,1	0,45	0,33	-
30.06.2021	1,407	0	22,725	0	0	22,37	0	0	24	0	58	43	0,43	0,34	-
01.07.2021	1,494	0	12,18	0	0	11,921	0	0	24	0	68,7	38,8	0,45	0,34	-
02.07.2021	1,389	0	11,38	0	0	11,137	0	0	24	0	68,7	38,9	0,44	0,33	-
03.07.2021	1,362	0	11,305	0	0	11,065	0	0	24	0	68,5	39,1	0,44	0,33	-
04.07.2021	1,192	0	10,04	0	0	9,829	0	0	24	0	68,2	39,3	0,44	0,33	-
05.07.2021	1,407	0	11,695	0	0	11,449	0	0	24	0	68,3	38,9	0,44	0,33	-
06.07.2021	1,626	0	13,525	0	0	13,244	0	0	24	0	67,7	38,4	0,44	0,33	-
07.07.2021	1,226	0	10,555	0	0	10,337	0	0	24	0	67,5	39,2	0,44	0,33	-
08.07.2021	1,312	0	11,145	0	0	10,914	0	0	24	0	67,7	39	0,44	0,33	-
09.07.2021	1,313	0	11,425	0	0	11,193	0	0	24	0	67	39	0,44	0,33	-
10.07.2021	1,245	0	10,745	0	0	10,524	0	0	24	0	67,4	39,2	0,44	0,33	-
11.07.2021	1,177	0	10,33	0	0	10,118	0	0	24	0	67,2	39,4	0,44	0,33	-
12.07.2021	1,299	0	10,875	0	0	10,648	0	0	24	0	67,8	38,7	0,44	0,33	-
13.07.2021	1,274	0	10,955	0	0	10,731	0	0	24	0	67,4	39	0,44	0,33	-
Итого:	31,771	0	279,575	0	0	273,861	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,588														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	6470,122	60099,91	0	0,002	58501,462	0	0	8552	77
13.07.2021	6501,891	60379,485	0	0,002	58775,323	0	0	9104	77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:49:16